



NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **03.12.2023**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA
CONTROLATĂ

SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI
Unitate sanitară
– spitalizare continua + de zi cu 92 paturi –

DESFAȘURAT ÎN
PERIOADA

03.12.2023

INSPECTORI

LT. BUȘĂ ANDREI ALEXANDRU

PARTICIPANȚI
DIN PARTEA
UNITĂȚII
CONTROLATE

Anca Filip – responsabil psi
Nr. tel. 0737.016.779

LOCUL ȘI DATA

Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș
Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280
e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com

03.12.2023

*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.
La prezenta Nota de control se ataseaza Lista de verificare.



I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; I7/2001; P118/2/2003; NTPEE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

• II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, specific unitatilor sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.
Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



III. Constatări

Nr. crt.	Nereguli	Locul/Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuquantum (lei)
1.	Nu se asigura personal suficient, în special pe timpul nopții, pentru evacuarea în caz de incendiu a tuturor bolnavilor / pacienților netransportabili sau care necesită sprijin la evacuare.	Spital de Boli Cronice Călinești etajul 2	OMAI nr. 146/2013 Art. 72 lit. a, art. 73 lit. a		X	HGR 537/2007 art. 1/4/c	2500 - 5000

IV. Activități desfășurate

- În data de 03.12.2023 s-a desfășurat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție a personalului propriu, precum și o demonstrație practică privind modul de utilizare a stingătoarelor și a hidranților interiori.

S-a acordat asistența tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/ evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de muncă referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen de valabilitate;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 3 asistente, 3 infirmiere, 3 îngrijitoare) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură lățimea/ înălțimea corespunzătoare a căilor pentru evacuare în situații de urgență premurgător desfășurării exercițiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil C5, regim înălțime P_{înalt} (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil P (punct trafa), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

NOTA: Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„CPT. PUICĂ NICOLAE” AL JUDEȚULUI ARGEȘ



V. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări)	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Spitalul de Boli Cronice Calinesti	III/1	-	avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 02.01.2024 (Pitești str. Traian 26, fax 0248.222.983)

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la Spitalul de Boli Cronice Calinesti.

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru - LC 4842

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 422815 din 03.12.2023
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)



Nr. 6516 din 03.12.2023
Nr. de înregistrare document



ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 03.12.2023 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU

2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii procedurii de evacuare în caz de incendiu

3. Tipul activității*: instruire/ exercitiu evacuare

4. Participanți:

Medici	asistenti	Infirmieri	ingrijitori	Personal auxiliar	Total participanți
1	3	3	3	-	10

5. Mijloace utilizate:

Prezentări PowerPoint	Filme educative	Spoturi audio-video	Materiale tipărite	Machete	Alte mijloace
-	-	-	2	-	-

6. Materiale puse la dispoziție:

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr de exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. -G A3 5 victime pe saptamana	incendiu	tiparit	5	-
2.	flyer	R.I.S.C. -SG F2 Nu-ti face viata si locuinta scrum	incendiu	tiparit	25	-

1 Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur inundație etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu _____

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru – LC 4842

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 422816 din 03.12.2023

Nr. de înregistrare document

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI



Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 6517 din 03.12.2023

Nr. de înregistrare document

Loc ștampilă (dacă există)

FIȘA DE EVALUARE**EXERCITIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU TEMA:**

„Activitatea personalului angajat din
SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Ingrijiri Paliative, pe timpul și imediat după
producerea unui incendiu”

03.12.2023, ora – 10.30

1. UNITATEA: SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne

EVALUATOR : Lt. Bușă Andrei-Alexandru

APRECIEREA AUDIBILITĂȚII SEMNALULUI DE ALARMARE:

	F.B.	B.	S.	N.S.
În interior	x			
În exterior	x			

Audibilitatea se apreciază:

- F.B. când semnalul este puternic;
- B. când semnalul este clar, dar nu este puternic;
- S. când semnalul nu se aude în totalitate;
- N.S. când semnalul nu s-a auzit deloc.

2. APRECIEREA EXERCITIULUI CU PERSONALUL DIDACTIC ȘI ELEVII

ACTIVITĂȚI	CALIFICATIVE				OBS.
	F.B.	B.	S.	N.S.	
Activitatea angajaților, a pacienților și vizitatorilor pe timpul și imediat după producerea situației de urgență.		x			
Organizarea și executarea evacuării personalului propriu	x				
Cunoașterea și utilizarea procedurilor simple de transport a bolnavilor nedeplasabili.	x				
Evacuarea în ordine din clădiri, adunarea personalului în locul prevăzut în planul de evacuare (platou) și efectuarea prezenței.		x			
CALIFICATIV GENERAL	Foarte bine				

- Număr personal angajat participanți: cadru tehnic PSI, 1 medic, 3 asistente, 3 infirmieri, 3 îngrijitoare.
- Număr pacienți și vizitatori : 0 (Conform OMAI nr. 146/2016, exercitiul s-a executat doar cu personal propriu).

SEMNĂTURI:

Evaluator:

Lt. Bușă Andrei - Alexandru



RESPONSABIL PSI,

FILIP Anca






Spitalul de Boli Cronice Călinești

Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș - Romania,
cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280,

E-mail: contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro

www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro



Către,
I.S.U. Argeș
Domnului Inspector Șef

În atenția domnului : Lt. Bușă Andrei Alexandru

Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în ziua de 03.12.2023, prin domnul Lt. Bușă Andrei Alexandru, în urma căruia s-a întocmit Nota de control nr. 422815/ 6516 din 03.12.2023 și faptul că a fost identificată și o neconformitate cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsura stabilită pentru remedierea problemei identificate, după cum urmează:

- Referitor la neregula "III.1" vă comunicăm faptul că facem demersuri către forurile superioare, pentru a putea mări numărul de salariați, în acest fel, să putem alocă personal mai numeros pe fiecare secție, pentru intervenția la incendiu cât și pentru evacuarea pacienților care necesită sprijin la evacuare.

Data:
04.12.2023

Manager
Ec. Mitulescu Pompilia





NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi 27.09.2023, la Spitalul de Boli Cronice Călinești cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA
CONTROLATĂ

SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI
Unitate sanitară
– spitalizare continuă + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN
PERIOADA

27.09.2023

INSPECTORI

LT. BUȘĂ ANDREI ALEXANDRU

PARTICIPANȚI
DIN PARTEA
UNITĂȚII
CONTROLATE

Anca Filip – responsabil psi, nr. tel 0737.016.779

LOCUL ȘI DATA

Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș
Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280
e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com

27.09.2023

*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.
La prezenta Nota de control se atasează Lista de verificare.



I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; I7/2001; P118/2/2003; NTPPE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

• II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, specific unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.
Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



III. Constatări

Nr. crt.	Nereguli	Locul/Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuatum (lei)
1.	Nu se asigura personal suficient, în special pe timpul nopții, pentru evacuarea în caz de incendiu a tuturor bolnavilor / pacienților netransportabili sau care necesită sprijin la evacuare.	Spital de Boli Cronice Călinești etajul 2	OMAI nr. 146/2013 Art. 72 lit. a, art. 73 lit. a		X	HGR 537/2007 art. 1/4/c	2500 - 5000

IV. Activități desfășurate

- În data de 27.09.2023 s-a desfășurat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție a personalului propriu, precum și o demonstrație practică privind modul de utilizare a stingătoarelor.

S-a acordat asistență tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/ evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de muncă referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 2 asistente, 2 infirmieri, 2 îngrijitoare) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură lățimea/ înălțimea corespunzătoare a căilor pentru evacuare în situații de urgență premergător desfășurării exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil C5, regim înălțime P_{înalt} (spălătorie), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil P (punct trafa), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

NOTA: Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.



V. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări)	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Spitalul de Boli Cronice Calinesti	III/1	-	avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 26.10.2023 (Pitești str. Traian 26 , fax 0248.222.983)

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la Spitalul de Boli Cronice Calinesti .

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI



Manager interimar – MATULESCU POMBILIA

Lt. Bușă Andrei Alexandru - LC 4842

Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr. 422465 din 27.09.2023
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

Nr. 5366 din 27.09.2023
Nr. de înregistrare document

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„CPT. PUICĂ NICOLAE” AL JUDEȚULUI ARGEȘ



ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 27.09.2023 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU
2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii procedurii de evacuare în caz de incendiu
3. Tipul activității*): instruire/ exercitiu evacuare
4. Participanți:

Medici	asistenti	Infirmieri	ingrijitori	Personal auxiliar	Total participanți
1	2	2	2	-	7

5. Mijloace utilizate:

Prezentări PowerPoint	Filme educative	Spoturi audio-video	Materiale tipărite	Machete	Alte mijloace
-	-	-	2	-	-

6. Materiale puse la dispoziție:

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr de exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. -G A3 5 victime pe saptamana	incendiu	tiparit	5	-
2.	flyer	R.I.S.C. -SG F2 Nu-ti face viata si locuinta scrum	incendiu	tiparit	25	-

1 Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur inundație etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu _____

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru – LC 4842

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 422466 din 27.09.2023
Nr. de înregistrare document

REPREZENTANȚII BENEFICIARILOR



Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 5367 din 27.09.2023
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

FIȘA DE EVALUARE**EXERCİȚIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU TEMA:**

„Activitatea personalului angajat din
SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne, pe timpul și imediat după
producerea unui incendiu”

27.09.2023 orele – 18.30

1. UNITATEA: SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Ingrijiri Paliative

EVALUATOR : Lt. Bușă Andrei-Alexandru

APRECIEREA AUDIBILITĂȚII SEMNALULUI DE ALARMARE:

	F.B.	B.	S.	N.S.
În interior	x			
În exterior	x			

Audibilitatea se apreciază:

- F.B. când semnalul este puternic;
- B. când semnalul este clar, dar nu este puternic;
- S. când semnalul nu se aude în totalitate;
- N.S. când semnalul nu s-a auzit deloc.

2. APRECIEREA EXERCİȚIULUI CU PERSONALUL DIDACTIC ȘI ELEVII

ACTIVITĂȚI	CALIFICATIVE				OBS.
	F.B.	B.	S.	N.S.	
Activitatea angajaților, a pacienților și vizitatorilor pe timpul și imediat după producerea situației de urgență.	x				
Organizarea și executarea evacuării personalului propriu	x				
Cunoașterea și utilizarea procedurilor simple de transport a bolnavilor nedeplasabili.	x				
Evacuarea în ordine din clădiri, adunarea personalului în locul prevăzut în planul de evacuare (platou) și efectuarea prezenței.	x				
CALIFICATIV GENERAL	Foarte bine				

- Număr personal angajat participanți: cadru tehnic PSI, 1 medic, 2 asistente, 2 infirmiere, 2 îngrijitoare.
- Număr pacienți și vizitatori : 0 (Conform OMAI nr. 146/2016, exercitiul s-a executat doar cu personal propriu).

SEMNĂTURI:


Evaluator:

Lt. Bușă Andrei - Alexandru




RESPONSABIL PSI,

FILIP Anca



SPITALUL DE BOLI CRONICE
CĂLINEȘTI



Către,
I.S.U. Argeș
Domnul Inspector Șef

În atenția domnului : Lt. Bușă Andrei Alexandru

Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în ziua de 27.09.2023, prin domnul Lt. Bușă Andrei Alexandru, în urma căruia s-a întocmit Procesul verbal de control nr. **422465/5366** din **27.09.2023** și faptul că a fost identificată și o neconformitate cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsura stabilită pentru remedierea problemei identificate, după cum urmează:

- Referitor la neregula "III.1" vă comunicăm faptul că facem demersuri către forurile superioare, pentru a putea mări numărul de salariați, în acest fel, să putem aloca personal mai numeros pe fiecare secție, pentru intervenția la incendiu cât și pentru evacuarea pacienților care necesită sprijin la evacuare.

Data:
19.10.2023

Manager
Ec. Mîtuțescu Pompilia



Se transmite la fax nr: 0248 /611 301; 0248 / 222 983 sau Email: rel.pub@isuarges.ro



NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **24.06.2023**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA
 CONTROLATĂ

SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI
 Unitate sanitară
 – spitalizare continuă + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN
 PERIOADA

24.06.2023

INSPECTORI

LT. BUȘĂ ANDREI ALEXANDRU
PLT. ADJ. ȘEF RADU DRAGOȘ

PARTICIPANȚI
 DIN PARTEA
 UNITĂȚII
 CONTROLATE

Constantin Catalin – cadru tehnic psi, nr. tel. 0769.704.014
Anca Filip – responsabil psi, nr. tel 0737.016.779

LOCUL ȘI DATA

Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș
Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280
e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com

24.06.2023

*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.
 La prezenta Nota de control se atasează Lista de verificare.



I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; I 7/2001; P118/2/2003; NTPPE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

• II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, specific unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.
Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



III. Constatări

Nr. crt.	Nereguli	Locul/Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuantum (lei)
1.	Nu se asigura întreținerea în bună stare de funcționare a elementelor de limitare a propagării fumului ori de izolare termică (sistem de autoînchidere nefuncțional la ușa care separa camera centralei de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu de restul construcției).	Camera centralei de detecție semnalizare și alarmare la incendiu	OMAI 163/2013 art. 91		X	HGR 537/2007 art. 1/3/n	1000 - 2500
2.	Nu se asigura personal suficient, în special pe timpul nopții, pentru evacuarea în caz de incendiu a tuturor bolnavilor / pacienților netransportabili sau care necesită sprijin la evacuare.	Spital de Boli Cronice Călinești	OMAI nr. 146/2013 Art. 72 lit. a, art. 73 lit. a		X	HGR 537/2007 art. 1/4/c	2500 - 5000

IV. Activități desfășurate

- În data de 24.06.2023 s-a desfășurat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție a personalului propriu, precum și o demonstrație practică privind modul de utilizare a stingătoarelor.

S-a acordat asistența tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/ evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de muncă referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 2 asistente, 2 infirmieri, 2 îngrijitoare) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură lățimea/ înălțimea corespunzătoare a căilor pentru evacuare în situații de urgență premergător desfășurării exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016.

Imobil C5, regim înălțime P_{înalt} (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016.



Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016.
Imobil P (punct trafo), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016.

NOTA:

Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.

V. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări)	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Spitalul de Boli Cronice Calinesti	III/1	-	avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 23.07.2023 (Pitești str. Traian 26 , fax 0248.222.983)

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la **Spitalul de Boli Cronice Calinesti**.

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru - LC 4842

Plt. Adj. Sef Radu Dragoș – LC 4129

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 422021 din 24.06.2023
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 3473 din 24.06.2023
Nr. de înregistrare document



ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 24.06.2023 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU
2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii procedurii de evacuare în caz de incendiu
3. Tipul activității*): instruire/ exercitiu evacuare
4. Participanți:

Medici	asistenti	Infirmieri	ingrijitori	Personal auxiliar	Total participanți
1	4	2	2	1	10

5. Mijloace utilizate:

Prezentări PowerPoint	Filme educative	Spoturi audio-video	Materiale tipărite	Machete	Alte mijloace
-	-	-	2	-	-

6. Materiale puse la dispoziție:

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr de exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. -G A3 5 victime pe saptamana	incendiu	tiparit	3	-
2.	flyer	R.I.S.C. -SG F2 Nu-ti face viata si locuinta scum	incendiu	tiparit	15	-
3	flyer	NTC A1 Nu tremur la cutremur	cutremur	tiparit	15	

1 Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur inundație etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu _____

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru – LC 4842
Plt. Adj Sef Radu Dragos – LC 4129

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 422026 din 24.06.2023
Nr. de înregistrare document

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 3474 din 24.06.2023
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

FIȘA DE EVALUARE**EXERCİȚIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU TEMA:**

„Activitatea personalului angajat din
SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne, pe timpul și imediat după
producerea unui incendiu”

24.06.2023 orele – 10.30

1. UNITATEA: SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne

EVALUATOR : Lt. Bușă Andrei-Alexandru, Plt. Adj. Sef Radu Dragoș

APRECIEREA AUDIBILITĂȚII SEMNALULUI DE ALARMARE:

	F.B.	B.	S.	N.S.
În interior	x			
În exterior	x			

Audibilitatea se apreciază:

- F.B. când semnalul este puternic;
- B. când semnalul este clar, dar nu este puternic;
- S. când semnalul nu se aude în totalitate;
- N.S. când semnalul nu s-a auzit deloc.

2. APRECIEREA EXERCİȚIULUI CU PERSONALUL DIDACTIC ȘI ELEVII

ACTIVITĂȚI	CALIFICATIVE				OBS.
	F.B.	B.	S.	N.S.	
Activitatea angajaților, a pacienților și vizitatorilor pe timpul și imediat după producerea situației de urgență.		x			
Organizarea și executarea evacuării personalului propriu	x				
Cunoașterea și utilizarea procedeele simple de transport a bolnavilor nedeplasabili.	x				
Evacuarea în ordine din clădiri, adunarea personalului în locul prevăzut în planul de evacuare (platou) și efectuarea prezenței.		x			
CALIFICATIV GENERAL	Foarte bine				

- Număr personal angajat participanți: cadru tehnic PSI, 1 medic, 4 asistenți, 2 infirmieri, 1 ingrijitor.
- Număr pacienți și vizitatori : 0 (Conform OMAI nr. 146/2016, exercitiul s-a executat doar cu personal propriu).

SEMNĂTURI:

Evaluator:

Lt. Bușă Andrei - Alexandru
Plt. Adj. Sef Radu Dragoș




RESPONSABIL PSI,

FILIP Anca



SPITALUL DE BOLI CRONICE
CĂLINEȘTI



Către,
I.S.U. Argeș
Domnului Inspector Șef

În atenția domnilor : Lt. Bușă Andrei Alexandru
Plt. Adj. Șef Radu Dragos

Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în ziua de 24.06.2023, prin domnul Lt. Bușă Andrei Alexandru și domnul Plt.adj. șef Radu Dragos, și în urma caruia s-a întocmit Procesul verbal de control nr. **422021/ 3473** din **24.06.2023** și faptul că au fost identificate unele neconformități cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsurile stabilite pentru remedierea problemelor identificate, după cum urmează:

- Neregulile constatate au fost prelucrate cu tot personalul.
- Referitor la neregula „III.1” vă transmitem că a fost asigurată funcționarea corectă a sistemului de autoînchidere a ușii rezistente la foc de la spațiul unde este amplasată centrala de detecție și alarmare la incendiu;
- În ceea ce privește neregula „III.2” vă comunicăm faptul că facem demersuri pentru a putea mări numărul de salariați, în acest fel, să putem să alocăm personal mai numeros pe fiecare secție, pentru intervenția la incendiu cât și pentru evacuarea pacienților care necesită sprijin la evacuare.

Data:
19.07.2023

Manager,
Ec. Pompilia Mitulescu



Se transmite la fax nr: 0248 /611 301; 0248 / 222 983 sau Email: rel.pub@isuarges.ro



NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi 25.03.2023, la Spitalul de Boli Cronice Călinești cu prilejul controlului inoprit privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2006 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA
CONTROLATĂ

SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI
Unitate sanitară
– spitalizare continuă + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN
PERIOADA

25.03.2023

INSPECTORI

COL. IORDACHE ORLANDO
LT. BUȘĂ ANDREI ALEXANDRU
PLT. ADJ. ȘEF CONSTANTIN GEORGEL

PARTICIPANȚI
DIN PARTEA
UNITĂȚII
CONTROLATE

Constantin Catalin – cadru tehnic psi, nr. tel. 0769.704.014
Anca Filip – responsabil psi, nr. tel 0737.016.779

LOCUL ȘI DATA

Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș
Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280
e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com

*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.
La prezenta Nota de control se atasează Lista de verificare.

25.03.2023

ROMÂNIA
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 "CPT. PUICĂ NICOLAE" AL JUDEȚULUI ARGEȘ



I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; I 7/2001; P118/2/2003; NTPEE/2008; 17/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

• II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistența spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, specific unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.
 Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



III. Constatări

Nr. crt.	Nereguli	Locul/Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Quantum (lei)
1.	Pe lungimea caii de acces / intervenție / evacuare sunt amplasate banci care reduc latimea libera de evacuare.	Spital de Boli Cronice Călinești etajul 2	OMAI 146/2013 art. 31	X		HGR 537/2007 art. 1/3/t	1000 - 2500
2.	Nu se asigura personal suficient, în special pe timpul nopții, pentru evacuarea în caz de incendiu a tuturor bolnavilor / pacienților netransportabili sau care necesită sprijin la evacuare.	Spital de Boli Cronice Călinești	OMAI nr. 146/2013 Art. 72 lit. a, art. 73 lit. a		X	HGR 537/2007 art. 1/4/c	2500 - 5000

IV. Activități desfășurate

- În data de 25.03.2023 s-a desfășurat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție a personalului propriu, precum și o demonstrație practică privind modul de utilizare a stingătoarelor.

S-a acordat asistență tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/ evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de munca referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 2 asistente, 2 infirmieri, 2 îngrijitoare) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură latimea/ înălțimea corespunzătoare a căilor pentru evacuare în situații de urgență premurgător desfășurării exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016.

Imobil C5, regim înălțime P_{inalt} (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016.

Imobil P (punct trafa), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016.

NOTA:

Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.



V. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări)	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
I.	Spitalul de Boli Cronice Calinesti	III/2	-	avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 23.04.2023 (Pitești str. Traian 26 , fax 0248.222.983)

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la Spitalul de Boli Cronice Calinesti .

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru - LC 4842

Plt. Adj. Sef Constantin Georgel – LC 4932

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 421418 din 25.03.2023
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 1702 din 25.03.2023
Nr. de înregistrare document

FIȘA DE EVALUARE**EXERCİȚIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU TEMA:**

„Activitatea personalului angajat din
SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne, pe timpul și imediat după
producerea unui incendiu”
25.03.2023 orele – 10.00

1. UNITATEA: SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne

EVALUATOR : Lt. Bușă Andrei-Alexandru, Plt. Adj. Sef Constantin Georgel

APRECIEREA AUDIBILITĂȚII SEMNALULUI DE ALARMARE:

	F.B.	B.	S.	N.S.
În interior	x			
În exterior	x			

Audibilitatea se apreciază:

- F.B. când semnalul este puternic;
- B. când semnalul este clar, dar nu este puternic;
- S. când semnalul nu se aude în totalitate;
- N.S. când semnalul nu s-a auzit deloc.

2. APRECIEREA EXERCİȚIULUI CU PERSONALUL DIDACTIC ȘI ELEVII

ACTIVITĂȚI	CALIFICATIVE				OBS.
	F.B.	B.	S.	N.S.	
Activitatea angajaților, a pacienților și vizitatorilor pe timpul și imediat după producerea situației de urgență.	x				
Organizarea și executarea evacuării personalului propriu	x				
Cunoașterea și utilizarea procedurilor simple de transport a bolnavilor nedeplasabili.	x				
Evacuarea în ordine din clădiri, adunarea personalului în locul prevăzut în planul de evacuare (platou) și efectuarea prezenței.		x			
CALIFICATIV GENERAL	Foarte bine				

- Număr personal angajat participanți: cadru tehnic PSI, 1 medic, 1 asistentă, 2 infirmieri, 1 îngrijitor.
- Număr pacienți și vizitatori : 0 (Conform OMAI nr. 146/2016, exercitiul s-a executat doar cu personal propriu).

SEMNĂTURI:

Evaluator:

Lt. Bușă Andrei - Alexandru
Plt. Adj. Sef Constantin Georgel

RESPONSABIL PSI,

FILIP Anca



ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 25.03.2023 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU

2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii procedurii de evacuare în caz de incendiu

3. Tipul activității*: instruire/ exercitiu evacuare

4. Participanți:

Medici	asistenti	Infirmeri	ingrijitori	Personal auxiliar	Total participanți
1	2	3	2	-	8

5. Mijloace utilizate:

Prezentări PowerPoint	Filme educative	Spoturi audio-video	Materiale tipărite	Machete	Alte mijloace
-	-	-	2	-	-

6. Materiale puse la dispoziție:

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr de exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. -G A3 5 victime pe saptamana	incendiu	tiparit	5	-
2.	flyer	R.I.S.C. -SG F2 Nu-ti face viata si locuinta scum	incendiu	tiparit	25	-
3	flyer	NTC A1 Nu tremur la cutremur	cutremur	tiparit	25	

¹ Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

² Incendiu, cutremur inundație etc.

³ Tipărit sau pe suport informatic.

⁴ În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu _____

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru – LC 4842
Plt. Adj Sef Constantin Georgel– LC 4932

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 421419 din 25.03.2023

Nr. de înregistrare document

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA


(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 1703 din 25.03.2023

Nr. de înregistrare document

Loc ștampilă (dacă există)

SPITALUL DE BOLI CRONICE
CĂLINEȘTI



Către,
I.S.U. Argeș
Domnului Inspector Șef

În atenția domnului : Lt. Bușă Andrei Alexandru


Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în ziua de 25.03.2023, prin domnul Lt. Bușă Andrei Alexandru și în urma caruia s-a întocmit Procesul verbal de control nr. **421418/1702** din **25.03.2023** și faptul că au fost identificate unele neconformități cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsurile stabilite pentru remedierea problemelor identificate, după cum urmează:

- Neregulile constatate au fost prelucrate cu tot personalul.
- Referitor la neregula "III.1" vă transmitem că au fost îndepărtate toate bancutele amplasate pe holurile de evacuare și intervenție pentru a nu mai fi redus gabaritul acestuia;
- În ceea ce privește neregula „III.2” va comunicăm faptul că facem demersuri pentru a putea mări numărul de salariați, în acest fel, să putem să alocăm personal mai numeros pe fiecare secție, pentru intervenția la incendiu cât și pentru evacuarea pacienților care necesită sprijin la evacuare.

Data:
24.04.2023

Manager
Ec. Mitulescu Pompilia





INFORMARE



Prin prezenta vă informăm că în urma Procesului Verbal încheiat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cu prilejul controlului inopinat din data de 25.03.2023 privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă cu nr de înregistrare 421418 / 1702 s-a pus în vedere că asistentele medicale trebuie să precizeze în procesul verbal de predare – primire a turei, nominal, numerele saloanelor de care răspund în caz de incendiu.

În cazul în care pe tură este prezent doar un asistent medical se va face precizarea că răspunde de toate saloanele.

Consemnarea se va face începând cu data prezentei.

Întocmit,

Compartiment Administrativ,

Ec. Filip Anca

Am primit un exemplar, Tîrbuș Rodica 27.03.2023
Am primit un exemplar, VILCEANU RODICA
27.03.2023.

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 1 din 5



PROCES-VERBAL DE CONTROL
(instituție)

Nr. 01/2023

Încheiat astăzi **02.02.2023**, la **SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI**, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rectificată, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATE CONTROLATĂ	SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI Unitate sanitară – spitalizare continuă + de zi cu 92 paturi – Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 Imobil C5, regim înălțime P _{înalt} (spălătorie), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 Imobil P (punct trafo), Sc = 70 mp
ADMINISTRATOR / CONDUCĂTOR	Ec. ZEVEDEI Elena Madalina – manager interimar
ADRESA	Calinesti, Strada Dr. Ion Craciun, Nr.484, județul Argeș Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280 e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERȚULUI	31184060
DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA	02.02.2023
INSPECTORI	Lt. Bușă Andrei-Alexandru
PARTICIPANȚI DIN PARTEA UNITĂȚII CONTROLATE	Constantin Catalin – cadru tehnic psi, nr. tel. 0769.704.014 Anca Filip – responsabil psi, nr. tel 0737.016.779
LOCUL ȘI DATA	Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280 e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com 02.02.2023



I. Acte normative aplicabile (privind apărarea împotriva incendiilor/protecția civilă):

1. O.M.A.I. nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenirea situațiilor de urgență;
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă în România cu modificările și completările ulterioare;
4. H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale cu modificările și completările ulterioare;
5. OMAI 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
6. HGR nr. 642/2005 privind clasificarea unităților administrativ teritoriale, instituțiilor și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile;
7. HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări, care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu modificata cu HGR nr. 1181/2022;
8. OMAI nr. 1184/2006 privind organizarea evacuării în situații de urgență;
9. O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat și completat cu O.M.A.I. nr. 786/2005;
10. O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
11. OMAI 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
12. OMAI / OMS nr.146 /1427 din 2013 Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
13. HGR 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;
14. Normativ NP 021/2022 privind normativul pentru construcții ce conțin spații pentru furnizarea asistentei medicale ambulatorii de specialitate
15. Normativ P118/2/2013 privind securitatea la incendiu a construcțiilor Partea a-II-a Instalații de stingere
16. Normativ P118/3/2015 privind securitatea la incendiu a construcțiilor Partea a-III-a Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu
17. Prescripție tehnică ISCIR PT C5/2003 - Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
18. Prescripție tehnică ISCIR PT C6/2010 privind conducte metalice sub presiune pentru fluide
19. Regulament RG01/05/2007 privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL
20. SR EN ISO 7396-1/2016
21. SR EN ISO 7396-2/2016

ROMÂNIA
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență
 „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 3 din 5



II. Constatări:

Nr. crt.	Nereguli / Deficiențe	Locul de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuantum (lei)
I.	Organizatorice						
	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pregătire						
	-	-	-	-	-	-	-
III.	Constructive						
	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Tehnice						
	1. Exploatarea instalațiilor electrice se face cu deficiențe: lipsă capace de protecție la dozele de derivație, contacte imperfecte la legături și conexiuni, care pot genera/favoriza apariția unui incendiu.	Spital Boli Cronice Calinesti	art. 81 OMAI 163/2007		X	art 1.1.a HGR 537/2007	500 - 1000
	2. Detectori de fum aferenti instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu au fost acoperiti pentru a nu transmite semnale false in spatii unde se executa lucrari de reabilitare.	Arhiva, camera centralei telefonice	OMAI 163/2007 art. 55	X		Art. 1.5.a HGR 537/2007	5000 - 10.000
V.	Privind serviciul privat pentru situații de urgență :						
	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare:						
	-						

III. Activități de Informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului (Instruiri, analize, exerciții etc.)

1. Activități desfășurate:

Nr. crt.	Tipul de activitate ¹	Subiect (rise) abordat ²	Grup-țintă ³	Număr participanți	Observații
1.	Exercitiu interventie	Incendiu	Adulți	13	
2.	Instruire	Incendiu	Adulți	13	

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 4 din 5



2. Materiale diseminate:

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. A3	Incendiu / Gaze naturale	Tipărit	5	
2.	afis	R.I.S.C. A1	Incendiu / Gaze naturale	Tipărit	5	
3.	flyer	R.I.S.C. G F2	Incendiu	Tipărit	50	
4.	flyer	R.I.S.C. SG F2	Gaze naturale	Tipărit	50	

3. Asistență tehnică

- S-a acordat asistență tehnică de specialitate pe timpul controlului, cu privire la:

- pregătirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- organizarea corespunzătoare a intervenției personalului propriu de pe locurile de munca în cazul unei situații de urgență, cu accent pe evacuarea pacienților și a persoanelor aflate în unitate;
- modul de aplicare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor.

Notă:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985, nu se supune prevederilor HGR 571/2016, adresă nr. 1097/15/SU-AG din 09.11.2015.

Imobil C5, regim înălțime P_{inalt} (spălătorie), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975, nu se supune prevederilor HGR 571/2016.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945, nu se supune prevederilor HGR 571/2016.

Imobil P (punct trafa), Sc = 70 mp, nu se supune prevederilor HGR 571/2016.

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 5 din 5



IV. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul II - Constatări)	Serie/nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Spitalul de Boli Cronice Calinești	II/IV/1	-	Avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 01.03.2023 (Pitești, str. Marasesti, nr. 1, fax - 0248.222.983, email: rel.pub@isuarges.ro).

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la Spitalul de Boli Cronice - Călinești

REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Alexandru
LC 4842

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Manager interimar

Ec. ZEVEDI Elena Madalina


Persoana cu atribuții de cadru tehnic PSI – Filip Anca

Cadru tehnic PSI – Constantin Cătălin

Nr. 421082 din 02.02.2023

Nr. 571 din 02.02.2023

SPITALUL DE BOLI CRONICE
CĂLINEȘTI



Către,
I.S.U. Argeș
Domnului Inspector Șef

În atenția domnului : Lt. Bușă Andrei Alexandru

Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în ziua de 02.02.2023, prin domnul Lt. Bușă Andrei Alexandru și în urma căruia s-a întocmit Procesul verbal de control nr. **421082 /571** din **02.02.2023** și faptul că au fost identificate unele neconformități cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsurile stabilite pentru remedierea problemelor identificate, după cum urmează:

- Neregulile constatate au fost prelucrate cu tot personalul.
- Referitor la neregula "II.IV.1" vă transmitem că au fost remediate toate deficiențele constatate pe timpul controlului în legătura cu instalația electrică;

Data:
27.02.2023

Manager interimar
Ec. Zevedei Madalina



Se transmite la fax nr: 0248 /611 301, 0248 / 222 983 sau Email: rel.pub@isuarges.ro