



NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **12.10.2024**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA
CONTROLATĂ

SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI
Unitate sanitară
– spitalizare continuă + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN
PERIOADA

12.10.2024

INSPECTORI

Lt. Bușă Andrei Alexandru
Plt. Adj. Sef Constantin Georgel

PARTICIPANȚI
DIN PARTEA
UNITĂȚII
CONTROLATE

Anca Filip – responsabil psi, nr. tel 0737.016.779

LOCUL ȘI DATA

Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș
Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280
e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com

12.10.2024

*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.
La prezenta Nota de control se ataseaza Lista de verificare.



I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; I 7/2001; P118/2/2003; NTPEE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

• II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de munca, specific unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.
Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



III. Constatări

Nr. crt.	Nereguli	Locul/Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuantum (lei)
1.	Nu se asigura personal suficient, în special pe timpul nopții, pentru evacuarea în caz de incendiu a tuturor bolnavilor / pacienților netransportabili sau care necesită sprijin la evacuare.	Spital de Boli Cronice Călinești etajul 2 – îngrijiri paleative	OMAI nr. 146/2013 Art. 72 lit. a, art. 73 lit. a		X	HGR 537/2007 art. 1/4/c	2500 - 5000

IV. Activități desfășurate

- În data de 12.10.2024 s-a desfășurat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție a personalului propriu. S-a acordat asistență tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/ evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de muncă referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 5 asistente, 3 infirmieri, 2 îngrijitoare) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură lățimea/ înălțimea corespunzătoare a căilor de evacuare în situații de urgență premergător desfășurării exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C5, regim înălțime P_{înalt} (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil P (punct trafa), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

NOTA:

Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.



V. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări)	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Spitalul de Boli Cronice Calinesti	III/1	-	avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 11.11.2024 (Pitești str. Traian 26, fax 0248.222.983)

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la **Spitalul de Boli Cronice Calinesti**.

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru – LC 4842

Plt. Adj. Sef Constantin Georgel – LC 4932

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 2020314 din 12.10.2024
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI



(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 5011 din 12.10.2024
Nr. de înregistrare document



ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 12.10.2024 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscu) abordat: INCENDIU
2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii procedurii de evacuare în caz de incendiu
3. Tipul activității*): instruire/ exercitiu evacuare
4. Participanți:

Medici	asistenti	Infirmieri	ingrijitori	Personal auxiliar	Total participanți
1	5	3	2	-	11

5. Mijloace utilizate:

Prezentări PowerPoint	Filme educative	Spoturi audio-video	Materiale tipărite	Machete	Alte mijloace
-	-	-	2	-	-

6. Materiale puse la dispoziție:

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr de exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. -G A3 5 victime pe saptamana	incendiu	tiparit	5	-
2.	flyer	R.I.S.C. -SG F2 Nu-ti face viata si locuinta scrum	incendiu	tiparit	25	-

1 Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.
2 Incendiu, cutremur inundație etc.
3 Tipărit sau pe suport informatic.
4 În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu _____

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru – LC 4842
Plt. Adj. Sef Constantin Georgel – LC 4932

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 2020315 din 12.10.2024
Nr. de înregistrare document



REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 5012 din 12.10.2024
Nr. de înregistrare document
Loc stampilă (dacă există)

FIȘA DE EVALUARE**EXERCİȚIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU TEMA:**

„Activitatea personalului angajat din
SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne, pe timpul și imediat după
producerea unui incendiu”
12.10.2024 orele – 10.15

1. UNITATEA: SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Îngrijiri Paleative

EVALUATOR : Lt. Bușă Andrei-Alexandru

APRECIEREA AUDIBILITĂȚII SEMNALULUI DE ALARMARE:

	F.B.	B.	S.	N.S.
În interior	x			
În exterior	x			

Audibilitatea se apreciază:

- F.B. când semnalul este puternic;
- B. când semnalul este clar, dar nu este puternic;
- S. când semnalul nu se aude în totalitate;
- N.S. când semnalul nu s-a auzit deloc.

2. APRECIEREA EXERCİȚIULUI CU PERSONALUL DIDACTIC ȘI ELEVII

ACTIVITĂȚI	CALIFICATIVE				OBS.
	F.B.	B.	S.	N.S.	
Activitatea angajaților, a pacienților și vizitatorilor pe timpul și imediat după producerea situației de urgență.	x				
Organizarea și executarea evacuării personalului propriu	x				
Cunoașterea și utilizarea procedeelelor simple de transport a bolnavilor nedeplasabili.		x			
Evacuarea în ordine din clădiri, adunarea personalului în locul prevăzut în planul de evacuare (platou) și efectuarea prezenței.	x				
CALIFICATIV GENERAL	Foarte bine				

- Număr personal angajat participanți: 1 cadru tehnic PSI, 1 medic, 3 asistente, 5 infirmieri.
- Număr pacienți și vizitatori : 0 (Conform OMAI nr. 146/2016, exercițiul s-a executat doar cu personal propriu).

SEMNĂTURI:

Evaluator:

Lt. Bușă Andrei - Alexandru
Plt. Adj. Sef Constantin Georgel




RESPONSABIL PSI,

FILIP Anca







Spitalul de Boli Cronice Călinești

Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș - România,
cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280,

E-mail: contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro

www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro



Către,
I.S.U. Argeș
Domnului Inspector Șef

În atenția domnului : Lt. Bușă Andrei Alexandru

Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în data de 12.10.2024, prin domnul Lt. Bușă Andrei Alexandru și domnul Plt. Adj. Șef Constantin Georgel în urma căruia s-a întocmit Nota de control nr. **2020314/ 5011** din **12.10.2024** și faptul că au fost identificate unele neconformități cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsurile stabilite pentru remedierea problemelor identificate, după cum urmează:

- Neregulile constatate au fost prelucrate cu tot personalul.
- Referitor la neregula "III.1" va comunicam faptul că facem demersuri pentru a putea mări numărul de salariați, în acest fel, să putem aloca personal mai numeros pe fiecare secție, pentru intervenția la incendiu cât și pentru evacuarea pacienților care necesită sprijin la evacuare, întrucât în momentul de față posturile din sistemul sanitar sunt blocate, publicarea la concurs fiind posibilă doar prin memorandum aprobat în ședință de guvern.

Cu mulțumiri,

Manager interimar,

Ec. Marian Căpici





NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **14.09.2024**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA
CONTROLATĂ

SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI
Unitate sanitară
– spitalizare continua + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN
PERIOADA

14.09.2024

INSPECTORI

LT. STAN EUGEN

PARTICIPANȚI
DIN PARTEA
UNITĂȚII
CONTROLATE

Anca Filip – responsabil psi
Nr. tel. 0737.016.779

LOCUL ȘI DATA

Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș
Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280
e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com

14.09.2024

*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.
La prezenta Nota de control se ataseaza Lista de verificare.



I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; I7/2001; P118/2/2003; NTPEE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

• II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, specific unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.
Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



III. Constatări

Nr. crt.	Nereguli	Locul/Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuantum (lei)
1	Nu se respectă condițiile necesare pentru evacuarea utilizatorilor în siguranță: la usile de pe traseele cailor de evacuare aferente secțiilor medicale, care debusează pe casa scării, sunt montate dispozitive electrice de închidere/deschidere care se pot bloca din cauza funcționării defectuoase a mecanismelor lor auxiliare și pot îngreuna evacuarea în cazul unei situații de urgență	Spitalul de Boli Cronice Calinești	OMAI 146/1427/2013 art.33, lit. b P118/1999 art. 2.6.15		X	HGR 537/2007 art 1/3/t	1000 - 2500

IV. Activități desfășurate

- În data de 14.09.2024 s-a desfășurat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție a personalului propriu, precum și o demonstrație practică privind modul de utilizare a stingătoarelor și a hidranților interiori.

S-a acordat asistența tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/ evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de muncă referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen de valabilitate;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 4 asistente, 3 infirmiere, 2 îngrijitoare) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură lățimea/ înălțimea corespunzătoare a cailor pentru evacuare în situații de urgență premergător desfășurării exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil C5, regim înălțime P_{înalt} (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.



Imobil P (punct trafa), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat si completat cu HGR 1181/2022.

NOTA: Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.

V. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări)	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Spitalul de Boli Cronice Calinesti	III/1	-	avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 14.10.2024 (Pitesti str. Traian 26 , fax 0248.222.983)

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la **Spitalul de Boli Cronice Calinesti**.

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Lt. Stan Eugen - LC 5110

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 2020198 din 14.09.2024
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI FILIP ANCA



(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr. 4474 din 14.09.2024
Nr. de înregistrare document



ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 14.09.2024 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU
2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii procedurii de evacuare în caz de incendiu
3. Tipul activității*): instruire/ exercitiu evacuare
4. Participanți:

Medici	asistenti	Infirmieri	ingrijitori	Personal auxiliar	Total participanți
1	4	3	2	-	10

5. Mijloace utilizate:

Prezentări PowerPoint	Filme educative	Spoturi audio-video	Materiale tipărite	Machete	Alte mijloace
-	-	-	2	-	-

6. Materiale puse la dispoziție:

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr de exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. -G A3 5 victime pe saptamana	incendiu	tiparit	5	-
2.	flyer	R.I.S.C. -SG F2 Nu-ti face viata si locuinta scrum	incendiu	tiparit	15	-

1 Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur inundație etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu _____

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Stan Eugen – LC 5110

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 2020199 din 14.09.2024
Nr. de înregistrare document

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 4475 din 14.09.2024
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)







Spitalul de Boli Cronice Călinești

Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș - Romania,
cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280,

E-mail: contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro

www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro



Către,

I.S.U. Argeș

Domnului Inspector Șef

Colonel BEREVOESCU NICOLAE-ALIN

În atenția domnului : Lt. Stan Eugen

Având în vedere controlul inopinat efectuat de instituția pe care o conduceți, în ziua de 14.09.2024, prin domnul Lt. Eugen Stan, în urma căruia s-a întocmit Nota de control nr. **2020199 / 4475** din **14.09.2024** și faptul că a fost identificată o neconformitate cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsura stabilită pentru remediere, astfel:

- Referitor la neregula "III.1" vă transmitem că sistemul electronic de control al accesului a fost montat la solicitarea IGPR, în urma analizei la risc fizic, întocmită de un evaluator de risc autorizat și care face parte din Proiectul sistemului de alarmare împotriva efracției, control acces și supraveghere video – cod 164, avizat de IGPR, în temeiul Legii 333/2003 și a HG 301/2012.

Menționăm că sistemul de control al accesului nu blochează evacuarea utilizatorilor, acesta fiind prevăzut cu buton special, lângă fiecare ușă de evacuare, care la apăsare deschide ușa respectivă.

Conform precizărilor producătorului dar și ale firmei care asigură mentenanța, acest sistem funcționează și în lipsa electricității, fiind echipat cu acumulatori care permit funcționarea pentru încă 12 ore.

Pentru asigurarea accesului forțelor de intervenție, am dotat agentul de pază cu o cartelă de acces care deschide toate ușile.

Cu mulțumiri,

Manager

Ec. Pompilia Mitulescu





NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **19.06.2024**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA
CONTROLATĂ

SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI
Unitate sanitară
– spitalizare continuă + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN
PERIOADA

19.06.2024

INSPECTORI

LT. BUȘĂ ANDREI ALEXANDRU

PARTICIPANȚI
DIN PARTEA
UNITĂȚII
CONTROLATE

Anca Filip – responsabil psi, nr. tel 0737.016.779

LOCUL ȘI DATA

Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș
Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280
e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com

19.06.2024

*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.
La prezenta Nota de control se atasează Lista de verificare.



I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; I 7/2001; P118/2/2003; NTPPE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

• II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, specific unitatilor sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.
Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



III. Constatări

Nr. crt.	Nereguli	Locul/Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuquantum (lei)
1.	Nu se asigura personal suficient, în special pe timpul nopții, pentru evacuarea în caz de incendiu a tuturor bolnavilor / pacienților netransportabili sau care necesită sprijin la evacuare.	Spital de Boli Cronice Călinești etajul 2 – îngrijiri paleative	OMAI nr. 146/2013 Art. 72 lit. a, art. 73 lit. a		X	HGR 537/2007 art. 1/4/c	2500 - 5000

IV. Activități desfășurate

- În data de 19.06.2024 s-a desfășurat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție a personalului propriu. S-a acordat asistența tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de muncă referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 2 asistente, 2 infirmieri) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură lățimea/înălțimea corespunzătoare a căilor de evacuare în situații de urgență premergător desfășurării exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C5, regim înălțime P_{înalt} (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil P (punct trafa), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

NOTA:

Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.



V. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări)	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Spitalul de Boli Cronice Calinesti	III/1	-	avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 18.07.2024 (Pitești str. Traian 26, fax 0248.222.983)

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la **Spitalul de Boli Cronice Calinesti**.

**REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Lt. Bușă Andrei Alexandru - LC 4842

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 2019844 din 19.06.2024
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

**REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI**

Responsabil PSI - **FILIP ANCA**

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 3148 din 19.06.2024
Nr. de înregistrare document



ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 19.06.2024 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU
2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii procedurii de evacuare în caz de incendiu
3. Tipul activității*: instruire/ exercițiu evacuare
4. Participanți:

Medici	asistenți	Infirmieri	ingrijitori	Personal auxiliar	Total participanți
1	2	3	0	-	6

5. Mijloace utilizate:

Prezentări PowerPoint	Filme educative	Spoturi audio-video	Materiale tipărite	Machete	Alte mijloace
-	-	-	3	-	-

6. Materiale puse la dispoziție:

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr de exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. -G A3 5 victime pe saptamana	incendiu	tiparit	5	-
2.	flyer	R.I.S.C. -SG F2 Nu-ti face viata si locuinta scrum	incendiu	tiparit	15	-
3	flyer	NTC A1 Nu tremur la cutremur	cutremur	tiparit	15	

1 Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur inundație etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu _____

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru – LC 4842

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 2019847 din 19.06.2024
Nr. de înregistrare document

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 3149 din 19.06.2024
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)



FIȘA DE EVALUARE**EXERCİȚIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU TEMA:**

„Activitatea personalului angajat din
SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne, pe timpul și imediat după
producerea unui incendiu”

19.06.2024 orele – 19.00

1. UNITATEA: SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Îngrijiri Paleative

EVALUATOR : Lt. Bușă Andrei-Alexandru

APRECIEREA AUDIBILITĂȚII SEMNALULUI DE ALARMARE:

	F.B.	B.	S.	N.S.
În interior	X			
În exterior		X		

Audibilitatea se apreciază:

- F.B. când semnalul este puternic;
- B. când semnalul este clar, dar nu este puternic;
- S. când semnalul nu se aude în totalitate;
- N.S. când semnalul nu s-a auzit deloc.

2. APRECIEREA EXERCİȚIULUI CU PERSONALUL DIDACTIC ȘI ELEVII

ACTIVITĂȚI	CALIFICATIVE				OBS.
	F.B.	B.	S.	N.S.	
Activitatea angajaților, a pacienților și vizitatorilor pe timpul și imediat după producerea situației de urgență.	X				
Organizarea și executarea evacuării personalului propriu	X				
Cunoașterea și utilizarea procedeeleor simple de transport a bolnavilor nedeplasabili.	X				
Evacuarea în ordine din clădiri, adunarea personalului în locul prevăzut în planul de evacuare (platou) și efectuarea prezenței.		X			
CALIFICATIV GENERAL	Foarte bine				

- Număr personal angajat participanți: cadru tehnic PSI, 1 medic, 2 asistente, 2 infirmieri.
- Număr pacienți și vizitatori : 0 (Conform OMAI nr. 146/2016, exercitiul s-a executat doar cu personal propriu).

SEMNĂTURI:

Evaluator:

Lt. Bușă Andrei - Alexandru

RESPONSABIL PSI

FILIP Anca







Spitalul de Boli Cronice Călinești

Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș - Romania,
cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280,

E-mail: contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro

www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro



Către,
I.S.U. Argeș
Domnului Inspector Șef

În atenția domnului : Lt. Bușă Andrei Alexandru

Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în data de 19.06.2024, prin domnul Lt. Bușă Andrei Alexandru, în urma căruia s-a întocmit Nota de control nr. **2019844/ 3148** din **19.06.2024** și faptul că au fost identificate unele neconformități cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsurile stabilite pentru remedierea problemelor identificate, după cum urmează:

- Neregulile constatate au fost prelucrate cu tot personalul.
- Referitor la neregula "III.1" va comunicam faptul că facem demersuri pentru a putea mări numărul de salariați, în acest fel, să putem aloca personal mai numeros pe fiecare secție, pentru intervenția la incendiu cât și pentru evacuarea pacienților care necesită sprijin la evacuare.

Cu mulțumiri,

Manager interimar,

Ec. Pompilia Mitulescu



ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 1 din 5



PROCES-VERBAL DE CONTROL

(instituție)

Nr. 01/2024

Încheiat astăzi 06 - 07.06.2024, la **SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI**, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rectificată, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATE CONTROLATĂ	SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI Unitate sanitară – spitalizare continuă + de zi cu 92 paturi – Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 Imobil C5, regim înălțime P _{înalt} (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 Imobil P (punct trafo), Sc = 70 mp
ADMINISTRATOR / CONDUCĂTOR	Ec. Mitulescu Pompilia – manager interimar
ADRESA	Calinesti, Strada Dr. Ion Craciun, Nr.484, județul Argeș Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280 e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERTULUI	31184060
DESFAȘURAT ÎN PERIOADA	06 -07.06.2024
INSPECTORI	Col. Iordache Orlando Lt. Bușă Andrei-Alexandru Plt. adj. Oană Ștefan
PARTICIPANȚI DIN PARTEA UNITĂȚII CONTROLATE	Constantin Catalin – cadru tehnic psi, nr. tel. 0769.704.014 Anca Filip – responsabil psi, nr. tel 0737.016.779
LOCUL ȘI DATA	Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280 e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com 07.06.2024



I. Acte normative aplicabile (privind apărarea împotriva incendiilor/protecția civilă):

1. O.M.A.I. nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenirea situațiilor de urgență;
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă în România cu modificările și completările ulterioare;
4. H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale cu modificările și completările ulterioare;
5. OMAI 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
6. HGR nr. 642/2005 privind clasificarea unităților administrativ teritoriale, instituțiilor și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile;
7. HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări, care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu modificata cu HGR nr. 1181/2022;
8. OMAI nr. 1184/2006 privind organizarea evacuării în situații de urgență;
9. O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat și completat cu O.M.A.I. nr. 786/2005;
10. O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
11. OMAI 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
12. OMAI / OMS nr.146 /1427 din 2013 Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
13. HGR 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;
14. Normativ NP 021/2022 privind normativul pentru construcții ce conțin spații pentru furnizarea asistentei medicale ambulatorii de specialitate
15. Normativ P118/2/2013 privind securitatea la incendiu a construcțiilor Partea a-II-a Instalații de stingere
16. Normativ P118/3/2015 privind securitatea la incendiu a construcțiilor Partea a-III-a Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu
17. Prescripție tehnică ISCIR PT C5/2003 - Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
18. Prescripție tehnică ISCIR PT C6/2010 privind conducte metalice sub presiune pentru fluide
19. Regulament RG01/05/2007 privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL
20. SR EN ISO 7396-1/2016
21. SR EN ISO 7396-2/2016

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 3 din 5



II. Constatări:

Nr. crt.	Nereguli / Deficiențe	Locul de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuantum (lei)
I.	Organizatorice						
	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pregătire						
	-	-	-	-	-	-	-
III.	Constructive						
	1. Pe căile de evacuare sunt utilizate uși care se pot bloca din cauza funcționării defectuase a mecanismelor lor auxiliare (sisteme de autoînchidere acționate electric), putând îngreuna evacuare utilizatorilor / accesul forțelor de intervenție în cazul unei situații de urgență.	Spital Boli Cronice Calinesti Imobil C3	Art. 2.6.15 NP 118/99 art. 107 OMAI 163/2007		X	Art. 1.3.t HGR 537/2007	1000 - 2500 lei
IV.	Tehnice						
	1. Exploatarea instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice se realizează în condiții care creează risc de incendiu, astfel: dispozitivul de captare se află în contact cu șarpanta acoperișului și țigla metalică, conductorii de coborâre străbat fațadele clădirii prin anvelopa termică a clădirii realizată din polistiren.	Spital Boli Cronice Calinesti Imobil C3	art. 83 OMAI 163/2007		X	art 1.4.a HGR 537/2007	2500 - 5000 lei
V.	Privind serviciul privat pentru situații de urgență :						
	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare:						

III. Activități de Informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului (Instruiri, analize, exerciții etc.)

1. Activități desfășurate:

Nr. crt.	Tipul de activitate ¹	Subiect (risc) abordat ²	Grup-țintă ³	Număr participanți	Observații
1.	Instruire	Cutremur	Adulți	15	

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 4 din 5



2.	Instruire	Incendiu	Adulți	15	
----	-----------	----------	--------	----	--

2. Materiale diseminate:

Nr. crt.	Tipul de material ¹	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. A3	Incendiu / Gaze naturale	Tipărit	5	
2.	afis	R.I.S.C. A1	Incendiu / Gaze naturale	Tipărit	5	
3.	flyer	R.I.S.C. G F2	Incendiu	Tipărit	50	
4.	flyer	R.I.S.C. SG F2	Gaze naturale	Tipărit	50	

3. Asistență tehnică

- S-a acordat asistență tehnică de specialitate pe timpul controlului, cu privire la:

- pregătirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- organizarea corespunzătoare a intervenției personalului propriu de pe locurile de munca în cazul unei situații de urgență, cu accent pe evacuarea pacienților și a persoanelor aflate în unitate;
- modul de aplicare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor.

Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985, **nu se supune prevederilor HGR 571/2016, adresă nr. 1097/15/SU-AG din 09.11.2015.**

Imobil C5, regim înălțime P_{înalt} (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975, **nu se supune prevederilor HGR 571/2016.**

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945, **nu se supune prevederilor HGR 571/2016.**

Imobil P (punct trafo), Sc = 70 mp, **nu se supune prevederilor HGR 571/2016.**

Neprezentare documente aviz/autorizație de securitate la incendiu, termen 90 de zile: nu este cazul.

Este necesar SPSU: nu; Are constituit SPSU: nu este cazul;

Este necesar cadru tehnic PSI: da; Are cadru tehnic PSI: da; Are inspector responsabil PC: nu;

Monument istoric: nu; Sală aglomerată: nu; Adăpost de protecție civilă/subsol neamenajat: nu.

Tip sirenă: nu.

Instalații utilitare (tip): Electrice: 220/380 V

Încălzire: CT pe combustibil gazos; Ventilație: nu

Instalații de protecție: Hidranți interiori: da, corp C3; hidranți exteriori: da, 3.

Instalații speciale de stingere incendiu: nu

Desfumare: nu; Gospodărie de apă: nu.

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 5 din 5



Existența IDSAI da, Corp C3; Paratrăsnet: da. Iluminat de siguranță: da
Sursă de rezervă energie electrică: 70 kVA.

IV. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul II - Constatări)	Serie/nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Spitalul de Boli Cronice Calinești	III.1	-	Avertisment	-	-
2.	Spitalul de Boli Cronice Calinești	IV.1	-	Avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 06.07.2024 (Pitești, str. Marasesti, nr. 1, fax - 0248.222.983, email: rel.pub@isuarges.ro).

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la Spitalul de Boli Cronice - Călinești

REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Alexandru
LC 4842

Plt. adj. Oană Ștefan
LC 4843



REPREZENTANTII
BENEFICIARULUI

Manager interimar

Ec. Mitulescu Pompilia

Persoana cu atribuții de cadru tehnic PSI
Filip Anca

Nr. 2019755 din 07.06.2024

Nr. 2870 din 07.06.2024



Spitalul de Boli Cronice Călinești

Str. Dr. Ion Criteiun, Nr. 484, Județul Argeș - România,
cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280,

E-mail: contact@spitaluldebolicronicecalinesi.ro

www.spitaluldebolicronicecalinesi.ro



Către,
I.S.U. Argeș
Domnului Inspector Șef

În atenția domnului : Lt. Bușă Andrei Alexandru

Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în zilele de 06 și 07.06.2024, prin domnul Lt. Bușă Andrei Alexandru și Plt. adj. Oană Ștefan, în urma căruia s-a întocmit Procesul verbal de control nr. 2019755 / 2870 din 07.06.2024 și faptul că au fost identificate unele neconformități cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsurile stabilite pentru remedierea problemelor identificate, după cum urmează:

- Neregulile constatate au fost prelucrate cu tot personalul.
- Referitor la neregula "II.III.1" vă transmitem că am luat legătura cu o firmă specializată care ne asigură și mentenanța sistemului de control acces montat pe ușile de acces / evacuare și ni s-a comunicat faptul că acest sistem permite deschiderea ușilor cu cartelele magnetice și în lipsa electricității, acesta fiind dotat cu acumulatori care permit funcționarea pentru încă 12 ore;
- Referitor la neregula "II.IV.1" vă comunicăm faptul că am transmis neregula și către Consiliul Județean Argeș și suntem în căutarea firmelor specializate și a fondurilor în vederea remedierii neconformităților care au legătura cu instalația de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice.

Cu mulțumiri,

Manager interimar,

Ec. Pompilia Mitulescu







Spitalul de Boli Cronice Călinești

Str. Dr. Ion Căciun, Nr. 484, Județul Argeș - România,

cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280,

E-mail: contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro

www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro



Către,

S.C. MGM UNIC ELECTRO IMPEX S.R.L

Revenim la adresa nr. 4069/21.08.2024 cu privire la constatarea și remedierea/înlocuirea corpurilor de iluminat ce fac obiectul garanției în baza Art. 6.1 al contractului nr. 5255/06.10.2022.

Totodată, vă rugăm, în regim de urgență, să verificați și să remediați instalația și sistemul de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice ce fac obiectul garanției în baza art. 12 al contractului nr. 4618/18.08.2023, neregulă constată de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență în urma controlului efectuat în perioada 06-07.06.2024 și a prevederilor legale în vigoare (normativ 17/2023).

Cu mulțumiri,

Manager,

Ec. Mitulescu Pompilia



Întocmit,

Compartiment Administrativ,

Ec. Filip Anca



NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **09.03.2024**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA
CONTROLATĂ

SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI
Unitate sanitară
– spitalizare continuă + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN
PERIOADA

09.03.2024

INSPECTORI

LT. BUȘĂ ANDREI ALEXANDRU

PARTICIPANȚI
DIN PARTEA
UNITĂȚII
CONTROLATE

Anca Filip – responsabil psi
Nr. tel. 0737.016.779

LOCUL ȘI DATA

Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș
Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280
e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com

09.03.2024

*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.
La prezenta Nota de control se atasează Lista de verificare.



I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificata și completata de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificata 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; I7/2001; P118/2/2003; NTPEE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

• II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, specific unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.
Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



III. Constatări

Nr. crt.	Nereguli	Locul/Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuquantum (lei)
1.	Nu se asigura personal suficient, în special pe timpul nopții, pentru evacuarea în caz de incendiu a tuturor bolnavilor / pacienților netransportabili sau care necesită sprijin la evacuare.	Spital de Boli Cronice Călinești etajul 2	OMAI nr. 146/2013 Art. 72 lit. a, art. 73 lit. a		X	HGR 537/2007 art. 1/4/c	2500 - 5000

IV. Activități desfășurate

- În data de 09.03.2024 s-a desfășurat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție a personalului propriu, precum și o demonstrație practică privind modul de utilizare a stingătoarelor și a hidranților interiori.

S-a acordat asistența tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/ evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de muncă referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen de valabilitate;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 4 asistente, 3 infirmiere, 2 îngrijitoare) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură lățimea/ înălțimea corespunzătoare a căilor pentru evacuare în situații de urgență premergător desfășurării exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil C5, regim înălțime P_{înalt} (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

Imobil P (punct trafo), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificat și completat cu HGR 1181/2022.

NOTA: Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.



V. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări)	Serie/Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Spitalul de Boli Cronice Calinesti	III/1	-	avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 08.04.2024 (Pitești str. Traian 26, fax 0248.222.983)

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la **Spitalul de Boli Cronice Calinesti**.

**REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Lt. Bușă Andrei Alexandru - LC 4842

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 2019242 din 09.03.2024
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

**REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI**



Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr. 1251 din 09.03.2024
Nr. de înregistrare document



ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 09.03.2024 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU
2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii procedurii de evacuare în caz de incendiu
3. Tipul activității*): instruire/ exercitiu evacuare
4. Participanți:

Medici	asistenti	Infirmieri	ingrijitori	Personal auxiliar	Total participanți
1	4	3	2	-	10

5. Mijloace utilizate:

Prezentări PowerPoint	Filme educative	Spoturi audio-video	Materiale tipărite	Machete	Alte mijloace
-	-	-	2	-	-

6. Materiale puse la dispoziție:

Nr. crt.	Tipul de material	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr de exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C. -G A3 5 victime pe saptamana	incendiu	tiparit	5	-
2.	flyer	R.I.S.C. -SG F2 Nu-ti face viata si locuinta scrum	incendiu	tiparit	15	-

¹ Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

² Incendiu, cutremur inundație etc.

³ Tipărit sau pe suport informatic.

⁴ În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu _____

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt. Bușă Andrei Alexandru – LC 4842

(Numele și prenumele în clar,
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 2019243 din 09.03.2024
Nr. de înregistrare document

REPREZENTANȚUL
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIPANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 1252 din 09.03.2024
Nr. de înregistrare document
Loc ștampilă (dacă există)

FIȘA DE EVALUARE**EXERCİȚIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU TEMA:**

„Activitatea personalului angajat din
SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Ingrijiri Paliative, pe timpul și imediat după
producerea unui incendiu”

09.03.2024, ora – 11.15

1. UNITATEA: SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne

EVALUATOR : Lt. Bușă Andrei-Alexandru

APRECIEREA AUDIBILITĂȚII SEMNALULUI DE ALARMARE:

	F.B.	B.	S.	N.S.
În interior	x			
În exterior	x			

Audibilitatea se apreciază:

- F.B. când semnalul este puternic;
- B. când semnalul este clar, dar nu este puternic;
- S. când semnalul nu se aude în totalitate;
- N.S. când semnalul nu s-a auzit deloc.

2. APRECIEREA EXERCİȚIULUI CU PERSONALUL DIDACTIC ȘI ELEVII

ACTIVITĂȚI	CALIFICATIVE				OBS.
	F.B.	B.	S.	N.S.	
Activitatea angajaților, a pacienților și vizitatorilor pe timpul și imediat după producerea situației de urgență.		x			
Organizarea și executarea evacuării personalului propriu	x				
Cunoașterea și utilizarea procedurilor simple de transport a bolnavilor nedeplasabili.	x				
Evacuarea în ordine din clădiri, adunarea personalului în locul prevăzut în planul de evacuare (platou) și efectuarea prezenței.		x			
CALIFICATIV GENERAL	Foarte bine				

- Număr personal angajat participanți: cadru tehnic PSI, 1 medic, 4 asistente, 3 infirmieri, 2 îngrijitoare.
- Număr pacienți și vizitatori : 0 (Conform OMAI nr. 146/2016, exercitiul s-a executat doar cu personal propriu).

SEMNĂTURI:

Evaluator:

Lt. Bușă Andrei - Alexandru









Spitalul de Boli Cronice Călinești

Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș - România,
cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280,

E-mail: contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro

www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro



Către,
I.S.U. Argeș
Domnului Inspector Șef

În atenția domnului : Lt. Bușă Andrei Alexandru

Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în ziua de 09.03.2024, prin domnul Lt. Bușă Andrei Alexandru, în urma căruia s-a întocmit Nota de control nr. 2019242/ 1251 din 09.03.2024 și faptul că a fost identificată și o neconformitate cu ocazia acestei activități, vă înaintăm măsura stabilită pentru remedierea problemei identificate, după cum urmează:

- Referitor la neregula "III.1" vă comunicăm faptul că unitatea sanitară a întreprins măsurile necesare pentru a asigura necesarul de personal, însă din totalul solicitărilor ni s-au aprobat doar jumătate din posturi. Ținând cont că, în conformitate cu prevederile legale posturile din sistemul sanitar sunt în continuare blocate, unitatea sanitară va solicita un nou memorandum pentru organizarea concursurilor.

Cu mulțumiri,

Data:
11.03.2024

Manager,
Ec. Mitulescu Pompilia

