



## NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **27.11.2025**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA  
CONTROLATĂ

**SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI**  
Unitate sanitară  
– spitalizare continua + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN  
PERIOADA

**27.11.2025**

INSPECTORI

**Cpt. Bușă Andrei Alexandru**  
**Sg. maj. Pungă Bianca-Mihaela**

PARTICIPANȚI  
DIN PARTEA  
UNITĂȚII  
CONTROLATE

**Anca Filip – responsabil psi**  
**tel 0737.016.779**

LOCUL ȘI DATA

**Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș**  
**Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280**  
**e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com**

**27.11.2025**

\*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.  
La prezenta Nota de control se ataseaza Lista de verificare.



### I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: NP 118/1/2025 P118/1999; I 7/2001; P118/2/2003; NTPÉE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

### • II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de munca, specific unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.  
Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



### III. Constatări

| Nr. crt. | Nereguli                                                                                                                                                                              | Locul/Locurile de manifestare                                                     | Baza legală încălcată                                | Soluționată | Nesoluționată | Bază legală de sancționare               | Quantum (lei)     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Nu se asigura vizibilitatea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor (butoane manuale de alarmare in caz de incendiu mascate de hartie izolatoare – lucrari de renovare). | Spital de Boli<br>Cronice Călinești<br>imobil C3<br><br>Scara secundara<br>etaj 1 | Art. 133<br>lit a)<br>din<br>OMAI<br>nr.<br>163/2007 |             | X             | art. 1/3/u<br>din HGR<br>nr.<br>537/2007 | 1000<br>-<br>2500 |

### IV. Activități desfășurate

S-a acordat asistenta tehnica privind importanta si continutul procedurii pentru evacuare in caz de incendiu, astfel incat personalul nominalizat sa isi cunoasca atributiile pe timpul salvarii/ evacuarii, tinadu-se cont de prioritizarea pe timpul evacuarii in functie de personalul avut la dispozitie la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de munca referitor la modul de comportare in cazul producerii unei situatii de urgenta ( incendiu / cutremur), in conditiile salvarii / evacuarii eficiente a pacientilor;
- S-a verificat daca mijloacele tehnice de prima interventie sunt in termen;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 3 asistente, 2 infirmieri) cu privire la importanta cunoasterii nominale a pacientilor netransportabili si implicarea responsabila in evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de prima interventie.
- S-a verificat daca se asigura latimea/ inaltimea corespunzatoare a cailor de evacuare in situatii de urgenta premurgator desfasurarii exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atat catre personalul propriu unitatii spitalicesti cat si catre pacienti;

#### Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C5, regim înălțime P<sub>inalt</sub> (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil P (punct trafo), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

#### NOTA:

Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.



**V. Sancțiuni aplicate:**

| Nr. crt. | Persoana sancționată               | Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări) | Serie/Nr. PVCSC | Sancțiuni        |                      |               |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|
|          |                                    |                                                                            |                 | Principale       |                      | Complementare |
|          |                                    |                                                                            |                 | Tipul sancțiunii | Valoare amendă (lei) |               |
| 1.       | Spitalul de Boli Cronice Calinesti | III/1                                                                      | -               | Avertisment      | -                    | -             |

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate și aplicate măsurile stabilite, va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș, situat în Mun. Pitești, Str. Traian, Nr. 26, sau la fax: 0248.222.983, email: [contact@isuarges.eu](mailto:contact@isuarges.eu) până la data de 26.12.2025.

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la **Spitalul de Boli Cronice Calinesti**.

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI  
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Cpt. Bușă Andrei Alexandru – L.C. 5587

Sg. maj. Pungă Bianca Mihaela – L.C. 5595.

REPREZENTANTUL  
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI

FILIP ANCA



Nr. 1220962 din 27.11.2025

Nr 67/RUC din 27.11.2025



## ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 27.11.2025 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU

2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii mănuirii mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

3. Tipul activității\*): instruire/ exercitiu evacuare

4. Participanți:

| Medici | asistenti | Infirmieri | ingrijitori | Personal auxiliar | Total participanți |
|--------|-----------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1      | 3         | 2          | 1           | -                 | 7                  |

5. Mijloace utilizate:

| Prezentări PowerPoint | Filme educative | Spoturi audio-video | Materiale tipărite | Machete | Alte mijloace |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|
| -                     | -               | -                   | 2                  | -       | -             |

6. Materiale puse la dispoziție:

| Nr. crt. | Tipul de material | Denumirea     | Risc abordat <sup>2</sup> | Forma de prezentare <sup>3</sup> | Număr de exemplare <sup>4</sup> | Observații |
|----------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1.       | flyer             | R.I.S.C. – F1 | incendiu                  | tipărit                          | 25                              | -          |
| 2.       | flyer             | R.I.S.C. F3   | incendiu                  | tipărit                          | 25                              | -          |

1 Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur inundație etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu \_\_\_\_\_

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI  
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Cpt. BUȘĂ Andrei Alexandru – LC 5587

Sg.maj. PUNGA Bianca-Mihaela – LC 5595

REPREZENTANTUL  
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA



Nr. 1220963 din 27.11.2025

Nr. 67 din 27.11.2025



## NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **06.09.2025**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA  
CONTROLATĂ

**SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI**  
Unitate sanitară  
– spitalizare continua + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN  
PERIOADA

**06.09.2025**

INSPECTORI

**Col. Iordache Orlando**  
**Sg. maj. Pungă Bianca-Mihaela**

PARTICIPANȚI  
DIN PARTEA  
UNITĂȚII  
CONTROLATE

**Anca Filip – responsabil psi**  
**tel 0737.016.779**

LOCUL ȘI DATA

**Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș**  
**Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280**  
**e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com**

**06.09.2025**

\*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.  
La prezenta Nota de control se ataseaza Lista de verificare.



### I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: NP 118/1/2025 P118/1999; I 7/2001; P118/2/2003; NTPEE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

### • II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de munca, specific

unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.

Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



### III. Constatări

| Nr. crt. | Nereguli                                                                                                                                                                                                                                                              | Locul/Locurile de manifestare              | Baza legală încălcată                                                      | Soluționată | Nesoluționată | Bază legală de sancționare | Cuantum (lei)     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 1.       | Nu se asigură deschiderea locală (prin acționarea unui buton amplasat lângă ușă, în cutie cu geam care se poate sparge) și automat prin IDSAI a usilor de evacuare închise cu sisteme sau dispozitive electromagnetice sau cu contacte magnetice incluse de incuiere. | Spital de Boli Cronice Călinești imobil C3 | OMAI nr. 163/2007<br>Art. 107<br>Art. 2.5.1.4. alin. (2) din NP 118/1/2025 |             | X             | HGR 537/2007 art. 1/3/t    | 1000<br>-<br>2500 |

### IV. Activități desfășurate

S-a acordat asistența tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/ evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de muncă referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 3 asistente, 2 infirmieri) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură lățimea/ înălțimea corespunzătoare a căilor de evacuare în situații de urgență premergător desfășurării exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

#### Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C5, regim înălțime P<sub>înalt</sub> (spălătorie), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil P (punct trafo), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

#### NOTA:

Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.

ROMÂNIA  
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
 DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 „CPT. PUICĂ NICOLAE” AL JUDEȚULUI ARGEȘ



## V. Sancțiuni aplicate:

| Nr. crt. | Persoana sancționată               | Neregula sancționată<br>(se consemnează poziția din tabelul III - Constatări) | Serie/Nr. PVCSC | Sancțiuni        |                      |               |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|
|          |                                    |                                                                               |                 | Principale       |                      | Complementare |
|          |                                    |                                                                               |                 | Tipul sancțiunii | Valoare amendă (lei) |               |
| 1.       | Spitalul de Boli Cronice Calinești | III/1                                                                         | -               | Avertisment      | -                    | -             |

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate și aplicate măsurile stabilite, va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș, situat în Mun. Pitești, Str. Traian, Nr. 26, sau la fax: 0248.222.983, email: [contact@isuarges.eu](mailto:contact@isuarges.eu) până la data de 06.10.2025.

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la **Spitalul de Boli Cronice Calinești**.

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI  
 PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Col. Iordache Orlando – L.C. 5030

Sg. maj. Pungă Bianca Mihaela – L.C. 5595

REPREZENTANTUL  
 BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA



Nr. 1220445 din 06.09.2025

Nr 65/RUC din 06.09.2025



## ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 06.09.2025 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU

2. Obiectivele activității: verificarea cunoasterii procedurii de evacuare in caz de incendiu

3. Tipul activității\*): instruire/ exercitiu evacuare

4. Participanți:

| Medici | asistenti | Infirmieri | ingrijitori | Personal auxiliar | Total participanți |
|--------|-----------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1      | 2         | 2          | 2           | -                 | 7                  |

5. Mijloace utilizate:

| Prezentări PowerPoint | Filme educative | Spoturi audio-video | Materiale tipărite | Machete | Alte mijloace |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|
| -                     | -               | -                   | 2                  | -       | -             |

6. Materiale puse la dispoziție:

| Nr. crt. | Tipul de material | Denumirea                                             | Risc abordat <sup>2</sup> | Forma de prezentare <sup>3</sup> | Număr de exemplare <sup>4</sup> | Observații |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1.       | afis              | R.I.S.C. -G A3<br>5 victime pe saptamana              | incendiu                  | tiparit                          | 5                               | -          |
| 2.       | flyer             | R.I.S.C. -SG F2<br>Nu-ti face viata si locuinta scrum | incendiu                  | tiparit                          | 25                              | -          |

1 Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur inundație etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu \_\_\_\_\_

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI  
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Sg.maj. PUNGA Bianca-Mihaela – LC 5595

Nr. 1220446 din 06.09.2025

REPREZENTANTUL  
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA

Nr. 65 din 06.09.2025



**FIȘA DE EVALUARE****EXERCİȚIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU TEMA:**

„Activitatea personalului angajat din  
**SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne, pe timpul și imediat după**  
**producerea unui incendiu”**  
**06.09.2025 orele – 09.15**

1. UNITATEA: **SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Cronici**

EVALUATOR : Sg.maj. PUNGĂ Bianca-Mihaela

**APRECIEREA AUDIBILITĂȚII SEMNALULUI DE ALARMARE:**

|             | F.B. | B. | S. | N.S. |
|-------------|------|----|----|------|
| În interior | x    |    |    |      |
| În exterior | x    |    |    |      |

*Audibilitatea se apreciază:*

- F.B. când semnalul este puternic;
- B. când semnalul este clar, dar nu este puternic;
- S. când semnalul nu se aude în totalitate;
- N.S. când semnalul nu s-a auzit deloc.

**2. APRECIEREA EXERCİȚIULUI CU PERSONALUL DIDACTIC ȘI ELEVII**

| ACTIVITĂȚI                                                                                                                       | CALIFICATIVE       |    |    |      | OBS. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|------|------|
|                                                                                                                                  | F.B.               | B. | S. | N.S. |      |
| Activitatea angajatorilor, a pacienților și vizitatorilor pe timpul și imediat după producerea situației de urgență.             | x                  |    |    |      |      |
| Organizarea și executarea evacuării personalului propriu                                                                         | x                  |    |    |      |      |
| Cunoașterea și utilizarea procedurilor simple de transport a bolnavilor nedeplasabili.                                           | x                  |    |    |      |      |
| Evacuarea în ordine din clădiri, adunarea personalului în locul prevăzut în planul de evacuare (platou) și efectuarea prezenței. | x                  |    |    |      |      |
| <b>CALIFICATIV GENERAL</b>                                                                                                       | <b>Foarte bine</b> |    |    |      |      |

- Număr personal angajat participanți: cadru tehnic PSI, 1 medic, 2 asistente, 2 infirmiere, 2 îngrijitoare.
- Număr pacienți și vizitatori : 0 ( Conform OMAI nr. 146/2016, exercitiul s-a executat doar cu personal propriu).

SEMNĂTURI:

Evaluator:

Sg.maj. PUNGĂ Bianca-Mihaela

RESPONSABIL PSI,

FILIP Anca



# PROCES VERBAL

SPITALUL DE BOLI CRONICE  
CALINEȘTI  
Nr. înregistrare 5991  
05.11.2025

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Mentenananta | <input type="checkbox"/>            |
| Proiectare   | <input type="checkbox"/>            |
| Instalare    | <input checked="" type="checkbox"/> |

PUNERO IN FUNCTIONARE

Inchelat Astazi: 05.11.2025 Intre:

|                                    |                |            |
|------------------------------------|----------------|------------|
| S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L.    | In calitate de | Executant  |
| Spitalul de Boli Cronice Calinești | In calitate de | Beneficiar |

Adresa: Str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, jud. Argeș

| Descrierea sistemului | Detectie efracție | Control acces | Tvci | Detectie Incendiu | Stingere Incendiu | Desfumare | Electrice |
|-----------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                       | -                 | -             | -    | x                 | -                 | -         | -         |

Defect constatat : .....

Modalitatea de interventie / service: .....

Materiale si echipamente folosite:

- Dispozitiv adresabil 2 in 1 exit - 7 buc
- Carcasa dispozitiv adresabil - 7 buc
- Cablu incendiu - 50 ml
- Canal cablu - 50 ml
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Verificarea sistemelor si instruirea asupra modului de utilizare a sistemelor sa facut in prezenta reprezentantilor:





## NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **25.06.2025**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA  
CONTROLATĂ

**SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI**  
Unitate sanitară  
– spitalizare continua + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN  
PERIOADA

**25.06.2025**

INSPECTORI

**Plt. Adj. Sef Constantin Georgel**

PARTICIPANȚI  
DIN PARTEA  
UNITĂȚII  
CONTROLATE

**Anca Filip – responsabil psi, nr. tel 0737.016.779**

LOCUL ȘI DATA

**Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș**  
**Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280**  
**e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com**

**25.06.2025**

\*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.  
La prezenta Nota de control se ataseaza Lista de verificare.



## I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: NP 118/1/2025 P118/1999; I 7/2001; P118/2/2003; NTPEE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

## • II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, specific unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.  
Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



### III. Constatări

| Nr. crt. | Nereguli                                                                                                                                                                                                                                                             | Locul/Locurile de manifestare              | Baza legală încălcată                                                            | Soluționată | Nesoluționată | Bază legală de sancționare | Cuantum (lei)     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 1.       | Nu se asigura deschiderea locala (prin actionarea unui buton amplasat langa usa, in cutie cu geam care se poate sparge) si automat prin IDSAI a usilor de evacuare inchise cu sisteme sau dispozitive electromagnetice sau cu contacte magnetice incluse de incuiere | Spital de Boli Cronice Călinești imobil C3 | OMAI nr. 163/2007<br>Art. 107<br>Art. 2.5.1.4.<br>alin. (2)<br>din NP 118/1/2025 |             | X             | HGR 537/2007 art. 1/3/t    | 1000<br>-<br>2500 |

### IV. Activități desfășurate

S-a acordat asistenta tehnica privind importanta si continutul procedurii pentru evacuare in caz de incendiu, astfel incat personalul nominalizat sa isi cunoasca atributiile pe timpul salvarii/ evacuarii, tinadu-se cont de prioritizarea pe timpul evacuarii in functie de personalul avut la dispozitie la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de munca referitor la modul de comportare in cazul producerii unei situatii de urgenta ( incendiu / cutremur), in conditiile salvarii / evacuarii eficiente a pacientilor;
- S-a verificat daca mijloacele tehnice de prima interventie sunt in termen;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 3 asistente, 2 infirmieri) cu privire la importanta cunoasterii nominale a pacientilor netransportabili si implicarea responsabila in evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de prima interventie.
- S-a verificat daca se asigura latimea/ inaltimea corespunzatoare a cailor de evacuare in situatii de urgenta premurgator desfasurarii exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atat catre personalul propriu unitatii spitalicesti cat si catre pacienti;

#### Aviz / autorizatie de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C5, regim înălțime P<sub>înalt</sub> (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

Imobil P (punct trafo), Sc = 70 mp – nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.

#### NOTA:

Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.



**V. Sancțiuni aplicate:**

| Nr. crt. | Persoana sancționată               | Neregula sancționată<br>(se consemnează poziția din tabelul III - Constatări) | Serie/Nr. PVCSC | Sancțiuni        |                      |               |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|
|          |                                    |                                                                               |                 | Principale       |                      | Complementare |
|          |                                    |                                                                               |                 | Tipul sancțiunii | Valoare amendă (lei) |               |
| 1.       | Spitalul de Boli Cronice Calinesti | III/1                                                                         | -               | avertisment      | -                    | -             |

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate și aplicate măsurile stabilite, va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș, situat în Mun. Pitești, Str. Traian, Nr. 26, sau la fax: 0248.222.983, email: [e-documente@isuarges.eu](mailto:e-documente@isuarges.eu) până la data de 25.07.2025.

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la Spitalul de Boli Cronice Calinesti .

**REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI  
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Plt. Adj. Sef Constantin George - LC 4932

(Numele și prenumele în clar,  
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 1320134 din 25.06.2025  
Nr. de înregistrare document  
Loc ștampilă (dacă există)

**REPREZENTANTUL  
BENEFICIARULUI**

Responsabil PSI - FILIP ANCA



(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 64/RUC din 25.06.2025  
Nr. de înregistrare document

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 1 din 6



PROCES-VERBAL DE CONTROL  
(instituție)

Nr. 01/2025

Încheiat astăzi 28.05.2025, la SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, rectificată, ale Legii nr. 481/2004, republicată, privind protecția civilă, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNITATE CONTROLATĂ                                      | SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI<br>Unitate sanitară<br>– spitalizare continuă + de zi cu 92 paturi –<br>Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985<br>Imobil C5, regim înălțime P <sub>inalt</sub> (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975<br>Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945<br>Imobil P (punct trafo), Sc = 70 mp |
| ADMINISTRATOR /<br>CONDUCĂTOR                           | Ec. Clipici Marian – Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ADRESA                                                  | Călinești, Strada Dr. Ion Craciun, Nr.484, județul Argeș<br>Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280<br>e-mail: spitalulCălinești@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                          |
| NUMĂR DE<br>ÎNREGISTRARE DIN<br>REGISTRUL<br>COMERTULUI | 31184060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESFAȘURAT<br>ÎN PERIOADA                               | 27-28.05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INSPECTORI                                              | Cpt. BUȘĂ Andrei Alexandru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PARTICIPANȚI DIN<br>PARTEA UNITĂȚII<br>CONTROLATE       | Constantin Catalin – cadru tehnic psi, nr. tel. 0769.704.014<br>Lazăr Adela – ec. achiziții publice, nr. tel 0720.529.112                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LOCUL ȘI DATA                                           | Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș<br>Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280<br>e-mail: spitalulCălinești@yahoo.com<br>28.05.2025                                                                                                                                                                                                                            |



**I. Acte normative aplicabile (privind apărarea împotriva incendiilor/protecția civilă):**

1. O.M.A.I. nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenirea situațiilor de urgență;
2. Legea nr. 307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor;
3. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă în România cu modificările și completările ulterioare;
4. H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale cu modificările și completările ulterioare;
5. OMAI 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
6. HGR nr. 642/2005 privind clasificarea unităților administrativ teritoriale, instituțiilor și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile;
7. HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări, care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu modificata cu HGR nr. 1181/2022;
8. OMAI nr. 1184/2006 privind organizarea evacuării în situații de urgență;
9. O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat și completat cu O.M.A.I. nr. 786/2005;
10. O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
11. OMAI 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
12. OMAI / OMS nr.146 /1427 din 2013 Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
13. HGR 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;
14. Normativ NP 021/2022 privind normativul pentru construcții ce conțin spații pentru furnizarea asistentei medicale ambulatorii de specialitate
15. Normativ P118/2/2013 privind securitatea la incendiu a construcțiilor Partea a-II-a Instalații de stingere
16. Normativ P118/3/2015 privind securitatea la incendiu a construcțiilor Partea a-III-a Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu
17. Prescripție tehnică ISCIR PT C5/2003 - Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
18. Prescripție tehnică ISCIR PT C6/2010 privind conducte metalice sub presiune pentru fluide
19. Regulament RG01/05/2007 privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL
20. SR EN ISO 7396-1/2016
21. SR EN ISO 7396-2/2016

ROMÂNIA  
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
 DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
 „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 3 din 6



**II. Constatări:**

| Nr. crt. | Nereguli / Deficiențe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Locul de manifestare                                       | Baza legală încălcată                                                              | Soluționată | Nesoluționată | Bază legală de sancționare       | Cuantum         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| I.       | <b>Organizatorice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                    |             |               |                                  |                 |
|          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                          | -                                                                                  | -           | -             | -                                | -               |
| II.      | <b>Pregătire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                    |             |               |                                  |                 |
|          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                          | -                                                                                  | -           | -             | -                                | -               |
| III.     | <b>Constructive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                    |             |               |                                  |                 |
|          | 1. Nu se asigură deschiderea locală (prin acționarea unui buton amplasat lângă ușă, în cutie cu geam care se poate sparge) și automat prin centrala de semnalizare în caz de incendiu a ușilor de evacuare închise cu sisteme sau dispozitive electromagnetice sau cu contacte magnetice incluse de încuiere (uși prevăzute cu “control acces”).                                       | Spital Boli Cronice Călinești Imobil C3                    | Art. 2.5.1.4 alin. (2) din NP 118-1/2025 art. 107 din OMAI nr. 163/2007            |             | X             | Art. 1.3.t din HGR nr. 537/2007  | 1000 - 2500 lei |
| IV.      | <b>Tehnice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                    |             |               |                                  |                 |
|          | 1. Exploatarea instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice se realizează în condiții care creează risc de incendiu, astfel: dispozitivul de captare se află în contact cu șarpanta acoperișului și țigla metalică, conductorii de coborâre străbat fațadele clădirii prin anvelopa termică a clădirii realizată din polistiren. | Spital Boli Cronice Călinești Imobil C3                    | Art. 6.2.3.9.2 pct. b) din I7/2011, actualizat 2023; art. 83 din OMAI nr. 163/2007 |             | X             | Art 1.4.a) din HGR nr. 537/2007  | 2500 – 5000 lei |
|          | 2. Nu se asigură menținerea în bună stare de funcționare a sistemelor de autoînchidere aferente ușilor rezistente la foc ce separă spațiile cu destinație de arhivă.                                                                                                                                                                                                                   | Arhivă etaj 1, arhivă subsol Spital Boli Cronice Călinești | Art. 71, art. 91 din OMAI nr. 163/2007                                             |             | X             | Art. 1.3.n) din HGR nr. 537/2007 | 1000 - 2500 lei |

ROMÂNIA  
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
 DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
 „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 4 din 6



|                                                                                                                                                                                                  |                               |                               |   |   |                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------|
| 3. Instalația de alimentare cu gaze naturale se exploatează în condiții ce creează risc de explozie / incendiu: urme accentuate de coroziune pe conductele de alimentare, pe coturi și îmbinări. | Spital Boli Cronice Călinești | Art. 63 din OMAI nr. 163/2007 |   | X | Art. 1.4.a) din HGR nr. 537/2007 | 2500 – 5000 lei |
| V. Privind serviciul privat pentru situații de urgență :                                                                                                                                         |                               |                               |   |   |                                  |                 |
| -                                                                                                                                                                                                | -                             | -                             | - | - | -                                | -               |
| VI. Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare:                                                                                                          |                               |                               |   |   |                                  |                 |
| -                                                                                                                                                                                                |                               |                               |   |   |                                  |                 |

III. Activități de Informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului (Instruiri, analize, exerciții etc.)

1. Activități desfășurate:

| Nr. crt. | Tipul de activitate <sup>1</sup> | Subiect (risc) abordat <sup>2</sup> | Grup-țintă <sup>3</sup> | Număr participanți | Observații |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 1.       | Instruire                        | Cutremur                            | Adulți                  | 12                 |            |
| 2.       | Instruire                        | Incendiu                            | Adulți                  | 12                 |            |

2. Materiale diseminate:

| Nr. crt. | Tipul de material <sup>1</sup> | Denumirea      | Risc abordat <sup>2</sup> | Forma de prezentare <sup>3</sup> | Număr exemplare <sup>4</sup> | Observații |
|----------|--------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 1.       | afis                           | R.I.S.C. A3    | Incendiu / Gaze naturale  | Tipărit                          | 5                            |            |
| 2.       | afis                           | R.I.S.C. A1    | Incendiu / Gaze naturale  | Tipărit                          | 5                            |            |
| 3.       | flyer                          | R.I.S.C. G F2  | Incendiu                  | Tipărit                          | 50                           |            |
| 4.       | flyer                          | R.I.S.C. SG F2 | Gaze naturale             | Tipărit                          | 50                           |            |

3. Asistență tehnică

- S-a acordat asistență tehnică de specialitate pe timpul controlului, cu privire la:

- pregătirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- organizarea corespunzătoare a intervenției personalului propriu de pe locurile de munca în cazul unei situații de urgență, cu accent pe evacuarea pacienților și a persoanelor aflate în unitate;
- modul de aplicare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor.

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 5 din 6



---

**Aviz / autorizație de securitate la incendiu:**

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985, **nu se supune prevederilor HGR 571/2016**, adresă nr. 1097/15/SU-AG din 09.11.2015.

Imobil C5, regim înălțime P<sub>înalt</sub> (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975, **nu se supune prevederilor HGR 571/2016**.

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945, **nu se supune prevederilor HGR 571/2016**.

Imobil P (punct trafa), Sc = 70 mp, **nu se supune prevederilor HGR 571/2016**.

Neprezentare documente aviz/autorizație de securitate la incendiu, termen 90 de zile: nu este cazul.

Este necesar SPSU: nu; Are constituit SPSU: nu este cazul;

Este necesar cadru tehnic PSI: da; Are cadru tehnic PSI: da; Are inspector responsabil PC: nu;

Monument istoric: nu; Sală aglomerată: nu; Adăpost de protecție civilă/subsol neamenajat: nu.

Tip sirenă: nu.

**Instalații utilitare (tip):** Electrice: 220/380 V

Încălzire: CT pe combustibil gazos; Ventilație: nu

**Instalații de protecție:** Hidranți interiori: da, corp C3; hidranți exteriori: da, 3.

Instalații speciale de stingere incendiu: nu

Desfumare: nu; Gospodărie de apă: nu.

Existența IDSAI da, Corp C3; Paratrăsnet: da. Iluminat de siguranță: da

Sursă de rezervă energie electrică: 70 kVA.

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 6 din 6



**IV. Sancțiuni aplicate:**

| Nr. crt. | Persoana sancționată               | Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul II - Constatări) | Serie/nr. PVCSC | Sancțiuni        |                      |               |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|
|          |                                    |                                                                           |                 | Principale       |                      | Complementare |
|          |                                    |                                                                           |                 | Tipul sancțiunii | Valoare amendă (lei) |               |
| 1.       | Spitalul de Boli Cronice Călinești | III.1                                                                     | -               | Avertisment      | -                    | -             |
| 2.       | Spitalul de Boli Cronice Călinești | IV.1                                                                      | -               | Avertisment      | -                    | -             |
|          | Spitalul de Boli Cronice Călinești | IV.2                                                                      | -               | Avertisment      | -                    | -             |
|          | Spitalul de Boli Cronice Călinești | IV.3                                                                      | -               | Avertisment      | -                    | -             |

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de 26.06.2025 (mun. Pitești, str. Traian, nr. 26, județ Argeș, email: [contact@isuarges.ro](mailto:contact@isuarges.ro)).

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la Spitalul de Boli Cronice - Călinești

REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI  
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Cpt. Bușă Andrei Alexandru  
LC 5587

Sg. maj. Pungă Bianca Mihaela  
LC 5595

Nr. 1219956 din 27.05.2025

REPREZENTANTUL  
BENEFICIARULUI

Manager  
Ec. Clipici Mariana

Ec. Achiziții publice  
Lazăr Ana Maria

Nr. 2896 din 27.05.2025






## Spitalul de Boli Cronice Călinești

Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș - România,  
cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280,

E-mail: [contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro](mailto:contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro)

[www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro](http://www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro)



Către,  
I.S.U. Argeș  
Domnului Inspector Șef

În atenția domnului : Cpt. Bușă Andrei Alexandru

Având în vedere controlul efectuat de instituția pe care o conduceți, în ziua de 27 – 28 .05.2025, prin domnul Cpt. Bușă Andrei Alexandru, în urma căruia s-a întocmit Procesul verbal de control nr. **1219956 /2896 din 27.05.2025** și faptul că au fost identificate și unele neconformități cu ocazia acestei activități, vă înaintăm planul cu măsurile stabilite pentru remedierea problemelor identificate, după cum urmează:

- Referitor la neregula "II.III.1" vă comunicăm faptul că am solicitat firmei care efectuează mentenanța IDSAI, o ofertă tehnică și financiară pentru montarea butoanelor de deschidere a ușilor de evacuare atât manual cât și automat din centrala de detecție
- În ceea ce privește neregula II. IV.1 vă informăm că am contactat firme specializate care să propună o măsură tehnică pentru ca platbanda de scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice să nu mai intre în contact cu materiale combustibile
- Referitor la neregula II.IV.2 vă aducem la cunoștință că vor fi efectuate reglajele balamalelor ușilor RF în așa fel încât acestea să se autoînchidă
- Neregula prevăzută la punctul II.IV.3 a fost remediată, conducta de alimentare cu gaze naturale fiind slefuită și vopsită în așa fel încât să nu mai prezinte urme de coroziune.

Data:  
25.05.2025

Manager  
Ec. Marian Clipici





## NOTĂ DE CONTROL

Încheiat astăzi **16.03.2025**, la **Spitalul de Boli Cronice Călinești** cu prilejul controlului inopinat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATEA  
CONTROLATĂ

**SPITALUL DE BOLI CRONICE – CĂLINEȘTI**  
Unitare sanitară  
– spitalizare continua + de zi cu 92 paturi –

DESFĂȘURAT ÎN  
PERIOADA

**16.03.2025**

INSPECTORI

**Col. Iordache Orlando**  
**Cpt. Bușă Andrei Alexandru**

PARTICIPANȚI  
DIN PARTEA  
UNITĂȚII  
CONTROLATE

**Anca Filip – responsabil psi**  
**nr. tel 0737.016.779**

LOCUL ȘI DATA

**Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș**  
**Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280**  
**e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com**

**16.03.2025**

\*) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.  
La prezenta Nota de control se ataseaza Lista de verificare.



### **I. Acte normative aplicabile**

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificată și completată de - O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată 2022.
- Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; I 7/2001; P118/2/2003; NTPPE/2008; I7/2011, P118/3/2015, NP 015/97, PTC5/2003, completat cu regulamentul din 2007 aprobat cu ordinul Ministrului Economiei nr. 1610/2007
- O.M.A.I. 146/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare (Ministerul Afacerilor Interne), nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 - Ministerul Sănătății.

### **• II. Domeniul de activitate controlat: Unitate sanitară cu paturi - Control Inopinat**

Domeniu: Asistenta spitalicească

Obiective : Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, specific unităților sanitare, organizarea evacuării/ intervenției în caz de incendiu.

NOTĂ:

Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.

Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).



### III. Constatări

| Nr. crt. | Nereguli | Locul/Locurile de manifestare | Baza legală încălcată | Soluționată | Nesoluționată | Bază legală de sancționare | Cuantum (lei) |
|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|
|          | -        | -                             | -                     | -           | -             | -                          | -             |

### IV. Activități desfășurate

- În data de **16.03.2025** s-a desfășurat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție a personalului propriu, în caz de incendiu. S-a acordat asistența tehnică privind importanța și conținutul procedurii pentru evacuare în caz de incendiu, astfel încât personalul nominalizat să își cunoască atribuțiile pe timpul salvării/ evacuării, ținându-se cont de prioritizarea pe timpul evacuării în funcție de personalul avut la dispoziție la momentul respectiv;

- S-a efectuat instruirea personalului de pe locul de muncă referitor la modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență ( incendiu / cutremur), în condițiile salvării / evacuării eficiente a pacienților;
- S-a verificat dacă mijloacele tehnice de primă intervenție sunt în termen;
- S-a instruit personalul medical (1 medic, 4 asistente, 4 infirmieri, 2 îngrijitoare) cu privire la importanța cunoașterii nominale a pacienților netransportabili și implicarea responsabilă în evacuarea la incendiu, respectiv privind modul de utilizare al mijloacelor tehnice de primă intervenție.
- S-a verificat dacă se asigură lățimea/ înălțimea corespunzătoare a căilor de evacuare în situații de urgență premergător desfășurării exercitiului de evacuare;
- S-au distribuit pliante de informare atât către personalul propriu unității spitalicești cât și către pacienți;

#### Aviz / autorizație de securitate la incendiu:

Imobil C3, regim înălțime D+P+2E (spital), Sd = 4081.89 mp, a.p.f 1985 – **nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.**

Imobil C5, regim înălțime P<sub>inalt</sub> (spălătoria), Sc = 384,5 mp, a.p.f 1975 – **nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.**

Imobil C12, regim înălțime P (cabină poartă), Sc = 18mp, a.p.f 1945 – **nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.**

Imobil P (punct trafa), Sc = 70 mp – **nu se supune prevederilor HGR 571/2016, modificată și completată cu HGR 1181/2022.**

#### NOTA:

Se vor consemna: activitățile de instruire, asistență tehnică, informare preventivă, exerciții, diseminare informații etc.



**V. Sancțiuni aplicate:**

| Nr. crt. | Persoana sancționată | Neregula sancționată<br>(se consemnează poziția din tabelul III - Constatări) | Serie/Nr. PVCSC | Sancțiuni        |                      |               |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|
|          |                      |                                                                               |                 | Principale       |                      | Complementare |
|          |                      |                                                                               |                 | Tipul sancțiunii | Valoare amendă (lei) |               |
|          | -                    | -                                                                             | -               | -                | -                    | -             |

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de — (Pitești str. Traian 26, fax 0248.222.983)

Prezenta nota de control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș.
- un exemplar la Spitalul de Boli Cronice Calinesti.

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI  
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Cpt. Bușă Andrei Alexandru – LS 2041111

REPREZENTANTUL  
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar,  
nr. legitimație de control și semnătura)

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr. 1219295 din 16.03.2025  
Nr. de înregistrare document  
Loc ștampilă (dacă există)

Nr 1325 din 16.03.2025  
Nr. de înregistrare document



## ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Desfășurată la data de 16.03.2025 la Spitalul de Boli Cronice CĂLINEȘTI

1. Subiectul (riscul) abordat: INCENDIU

2. Obiectivele activității: verificarea cunoașterii procedurii de evacuare în caz de incendiu

3. Tipul activității\*): instruire/ exercitiu evacuare

4. Participanți:

| Medici | asistenti | Infirmieri | ingrijitori | Personal auxiliar | Total participanți |
|--------|-----------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1      | 4         | 4          | 2           | 2                 | 13                 |

5. Mijloace utilizate:

| Prezentări PowerPoint | Filme educative | Spoturi audio-video | Materiale tipărite | Machete | Alte mijloace |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|
| -                     | -               | -                   | 2                  | -       | -             |

6. Materiale puse la dispoziție:

| Nr. crt. | Tipul de material | Denumirea                                             | Risc abordat <sup>2</sup> | Forma de prezentare <sup>3</sup> | Număr de exemplare <sup>4</sup> | Observații |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1.       | afis              | R.I.S.C. -G A3<br>5 victime pe saptamana              | incendiu                  | tiparit                          | 5                               | -          |
| 2.       | flyer             | R.I.S.C. -SG F2<br>Nu-ti face viata si locuinta scrum | incendiu                  | tiparit                          | 25                              | -          |

1 Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

2 Incendiu, cutremur inundație etc.

3 Tipărit sau pe suport informatic.

4 În cazul materialelor tipărite.

7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu \_\_\_\_\_

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI  
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Cpt. Bușă Andrei Alexandru – LS 2041111

(Numele și prenumele în clar,  
nr. legitimație de control și semnătura)

Nr. 1219296 din 16.03.2025  
Nr. de înregistrare document

REPREZENTANTUL  
BENEFICIARULUI

Responsabil PSI\* - FILIP ANCA

(Numele și prenumele în clar și semnătura)

Nr 1326 din 16.03.2025  
Nr. de înregistrare document  
Loc ștampilă (dacă există)

**FIȘA DE EVALUARE****EXERCİȚIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CU TEMA:**

„Activitatea personalului angajat din  
SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne, pe timpul și imediat după  
producerea unui incendiu”

16.03.2025, orele – 09.15

1. UNITATEA: SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI - Sectia Boli Interne

EVALUATOR : Cpt. Bușă Andrei-Alexandru

**APRECIEREA AUDIBILITĂȚII SEMNALULUI DE ALARMARE:**

|             | F.B. | B. | S. | N.S. |
|-------------|------|----|----|------|
| În interior | x    |    |    |      |
| În exterior |      | x  |    |      |

**Audibilitatea se apreciază:**

- F.B. când semnalul este puternic;
- B. când semnalul este clar, dar nu este puternic;
- S. când semnalul nu se aude în totalitate;
- N.S. când semnalul nu s-a auzit deloc.

**2. APRECIEREA EXERCİȚIULUI CU PERSONALUL DIDACTIC ȘI ELEVII**

| ACTIVITĂȚI                                                                                                                       | CALIFICATIVE       |    |    |      | OBS. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|------|------|
|                                                                                                                                  | F.B.               | B. | S. | N.S. |      |
| Activitatea angajaților, a pacienților și vizitatorilor pe timpul și imediat după producerea situației de urgență.               | x                  |    |    |      |      |
| Organizarea și executarea evacuării personalului propriu                                                                         | x                  |    |    |      |      |
| Cunoașterea și utilizarea procedeeleor simple de transport a bolnavilor nedeplasabili.                                           | x                  |    |    |      |      |
| Evacuarea în ordine din clădiri, adunarea personalului în locul prevăzut în planul de evacuare (platou) și efectuarea prezenței. |                    | x  |    |      |      |
| <b>CALIFICATIV GENERAL</b>                                                                                                       | <b>Foarte bine</b> |    |    |      |      |

- Număr personal angajat participanți: 2 cadre tehnice PSI, 1 medic, 4 asistente, 4 infirmieri, 2 ingrijitoare.
- Număr pacienți și vizitatori : 0 ( Conform OMAI nr. 146/2016, exercitiul s-a executat doar cu personal propriu).

**SEMNĂTURI:**

Evaluator:

Cpt. Bușă Andrei - Alexandru




RESPONSABIL PSI,

FILIP Anca

